Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat - Farma HYZA a.s.

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:
Chceme verejného obstarávateľa požiadať o špecifikáciu materiálovej položky „Vložka svetelného filtra".

Odpoveď:

Plastový trikrát zakrivený perforovaný diel čiernej farby ,zabraňujúci priamemu preniknutie denného svetla do objektu, umiestnený pred regulačnou klapkou vzduchu v ráme na vonkajšiu stenu objektu, vyhotovený na mieru podľa typu regulačnej klapky s možnosťou odklopenia pre potreby čistenia po turnuse.

Lehota na predkladanie ponúk sa nepredlžuje.

Považská Bystrica, 12.12.2023

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.