



13. Priprava pre expedíciu
- |        |   |
|--------|---|
| WL15   | CYK 5x4mm-Odmrazovanie                  |
| WL15.1 | CYK 5x2,5 - Ventilátory vyparníka       |
| W15.SV | J-H(S)-H - J 3x1 solenoidový ventil 24V |
| WS15   | JH(St)-H - J 7x1 - cídla vyparníka      |

- 19. Chladený sklad výrobkov**
- |         |  |
|---------|--|
| WL19    | ČKY 5x4mm-Odmrazovanie                   |
| WL19.1  | ČKY 5x2,5 - Ventilátory vyparníka        |
| WL19.SV | J-H(S)t-H - J 3x1 solenoidový ventil 24V |
| WS19    | JH(S)t-H - J 7x1 - cídla vyparníka       |

### TYPICKÉ ZAPOJENIE - MRAZIACI OKRUH



Dátum	11/ /2023
Formát	ISO A1
Slupeň	
Profesia	ELEKTRO-CHADENIE
Zákazové číslo	
Merka	M 1 :150
Číslo výkresu	
KK-05-ELCH/PD/2023	