3/PEN AC 400/230V,50Hz, TN-C-S .
OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

PREDMET ZMLUVY O DIELO

FOTOVOLTICKE PANELY NA STRECHE
18 ks , Q.PEAK-G4.1 300Wp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FOTOVOLTICKE PANELY NA STRECHE
18 ks , Q.PEAK-G4.1 300Wp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ROZVADZAC REF
3/NPE AC 400/230V,50Hz, TN-S

FAFV
16/3
16A
1,3,5
2,4,6

HRM
HS 25-40
230V
1,3,5
2,4,6
A1
A2

OVLADANIE

L1,L2,L3

F5
B6/1
6A
1
2

F5L1
B2/1
2A
F5L2
B2/1
2A
F5L3
B2/1
2A
1
2

L1 L2 L3

FA3
B16/3
16A

QM
32/3
32A
2,4,6
1,3.5

EXIST VYVODY
V RD

MERANIE
NA SVORKACH
GENERATORA

18 20 22
U-f guard
5 7 9 10

CYKY-J 5x4

4xSOLAR LAM 4mm2/FXP25

PE
N

CY 6zzl

CY 6zzl

CY 6zzl

FV1
2xB+C
1

SB

INVERTOR TYP:
Goodwe GW10KN-DT 3f

CY 6zzl

EXITUJUCI ROZVADZAC R DOPLNI SA ISTIC B20/3
CYKY-J 5x4

SGB-MF, s.r.o. 900 65 Zahorska Ves 216,tel. 0905/404 906		KRESLIL	M.FILIPEK
		ZODP. PROJ.	M.FILIPEK
ODBERATEL	McCarter a.s, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava	KONTROLOVAL	M.FILIPEK
INVESTOR	McCarter a.s, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava		
STAVBA	Budovatelská 1247/7, 929 01 Dunajská Streda 1	STUPEN PD	DATUM 02/2019
OBJEKT PS	FOTOVOLTICKE ZARIADENIE (FVZ) 10,00 kWp	MIERKA	POCET A4 1xA3
NAZOV	FOTOVOLTICKE ZARIADENIE (FVZ) 10,00 kWp Budovatelská 1247/7, 929 01 Dunajská Streda 1 ZAPOJOVACIA SCHÉMA	ZAK.C.	INDEX / PORADOVE CISLO 01
		LISTOV 1	LIST 1

Elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
020/BA/2002
EZ-P-A, E2, E3
Miroslav FILIPEK