



EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

☎ +421 2 6729 5364 email: sekretariat.rektora@euba.sk

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 15.10.2019

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – Zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava, IČO: 00 399 957 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.10.2019 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2019/S 190-462202 a dňa 03.10.2019 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 199/2019 pod označením 25397 - MSS (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“) verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Príloha c. B.1 SP - Rozsah opatrení: Požaduje sa zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky jednotlivých budov (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky), avšak od roku 2021 sa požiadavky tejto normy menia a sprísňujú (napr.: certifikát A0). Máme teda v kalkuláciách počítať s požiadavkami normy platnej od roku 2021 alebo máme použiť normu, ktorú spomínate v danej Prílohe?
	Aktuálne (od 1.7.2019) platná revízia normy (STN 73 0540-2+Z1+Z2, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie) mení od 1.1.2021 oproti predchádzajúcej revízii normy normalizované (požadované) hodnoty iba pre obmedzený počet druhov stavebných konštrukcií. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie normalizovaných požiadaviek platných v súčasnosti.