

































### LEGENDA:

	EXIST. NAZEMNÉ VN VEDENIE VODIČMI 3x 50aF6 - PONECHAŤ BEZ ZMENY (DEMONTÁŽ A ZNOVUMONTÁŽ)
	EXIST. NAZEMNÉ VN VEDENIE VODIČMI 3x 50aF6 - ZRUŠIŤ
	NAVRH. KÁBLOVÉ VN VEDENIE 3x (NA2XSZY 1x150SM/25) ULOŽENÉ V ZEMI
	DTTO, ALE KÁBEL CHRÁNENÝ ULOŽENÍM DO HD-PE CHRÁNIČKY
	EXIST. LAHKÁ KONZOLA+PODPERA LAHKÁ+VZPERA LAHKÁ
	EXIST. ODOBOČNÁ KONZOLA
	EXIST. BEZPEČNOSTNÝ DVOJZÁVES VEDENIA-2x PODPERNÝ ISOLÁTOR VPA
	EXIST. JEDNODUCHÝ KOTEVNÝ ISOLÁTOROVÝ ZÁVES
	EXIST. KONZOLOVÁ HREBEŇOVÁ ZÁBRANA PRE 2x ZÁVES
	EXIST. ÚSEKOVÝ ODPIAČ
	NAVRHOVANÝ JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR
	PORADOVÉ ČÍSLO PB NA DANEJ PRÍPOJKE
	NÁZOV PRÍPOJKY PODLA ÚVČ
	NÁZOV VN VEDENIA, Z KTORÉHO JE NÁPAJANÁ VN PRÍPOJKA
	NAVRHOVANÁ BEZPEČNOSTNÁ TABUĽKA PODLA STN 01 8012-1 a STN 01 8012-2
	NAVRHOVANÁ ŤAŽKÁ KONZOLA+PODPERA ŤAŽKÁ
	NAVRHOVANÁ ODOBOČNÁ KONZOLA
	NAVRHOVANÁ KONZOLA PRE ZVODIČE PREPÄTIA
	NAVRHOVANÝ JEDNODUCHÝ KOTEVNÝ ISOLÁTOROVÝ ZÁVES - ISOLÁTOR KOMPOZITNÝ - SGH 25-2/M
	3x NAVRHOVANÝ ZVODIČ PREPÄTIA VN HDA-24MA VRÁTANE UZEMNENIA

 <b>inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP. PROJEKTANT: ING.M.GASPAR <i>gasper</i>		HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ <i>HD</i>	
		VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER <i>PN</i>		KONTROLOVAL: ING.M.GASPAR <i>gasper</i>	
OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA					
OKRES: SOBRANCE			KRAJ: KOŠICKÝ		
KAT.ÚZEMIE: VÝŠNÉ NEMECKÉ			DÁTUM: 11/2018		
STAVBA: <b>Výšné Nemecké OHK PZ, prístavacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)</b>			STUPEŇ: DSP, DRS		
			Č.ŽÁKAZY: 2937/2018		
			MIERKA: 1:500		
OBJEKT: <b>PRELOŽKA 22 kV VEDENIA VN544</b>			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:		
PRÍLOHA: <b>SITUÁCIA</b>			2.2		

LEGENDA:	
	EXIST. NAZEMNÉ VN VEDENIE VODIČMI 3x 50aIfe 6 – PONECHAŤ BEZ ZMENY (DEMONTÁŽ A ZNOVUMONTÁŽ)
	EXIST. NAZEMNÉ VN VEDENIE VODIČMI 3x 50aIfe 6 – ZRUŠIŤ
	NAVRH. KÁBLOVÉ VN VEDENIE 3x (NA2XS2Y 1x150SM/25) ULOŽENÉ V ZEMI
	DTTO, ALE KÁBEL CHRÁNENÝ ULOŽENÍM DO HD-PE CHRÁNIČKY
LK+PL+VL	EXIST. LAHKÁ KONZOLA+PODPERA LAHKÁ+VZPERA LAHKÁ
OK	EXIST. ODOBOČNÁ KONZOLA
2xVPA	EXIST. BEZPEČNOSTNÝ DVOJZÁVES VEDENIA-2x PODPERNÝ ISOLÁTOR VPA
JK	EXIST. JEDNODUCHÝ KOTEVNÝ ISOLÁTOROVÝ ZÁVES
HZ-2	EXIST. KONZOLA V HREBEŇOVÁ ZÁBRANA PRE 2x ZÁVES
	EXIST. ÚSEKOVÝ ODPINAČ
	NAVRHOVANÝ JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR
VNS44_P583_1	PORADOVÉ ČÍSLO PB NA DANEJ PRIPOJKE
	NÁZOV PRIPOJKY PODLA ÚVČ
	NÁZOV VN VEDENIA, Z KTORÉHO JE NÁPLŇANÁ VN PRIPOJKA
	NAVRHOVANÁ BEZPEČNOSTNÁ TABUĽKA PODLA STN 01 8012-1 a STN 01 8012-2
TK+PT	NAVRHOVANÁ ŤAŽKÁ KONZOLA+PODPERA ŤAŽKÁ
OK	NAVRHOVANÁ ODOBOČNÁ KONZOLA
BK	NAVRHOVANÁ KONZOLA PRE ZVODIČE PREPÄTIA
JK	NAVRHOVANÝ JEDNODUCHÝ KOTEVNÝ ISOLÁTOROVÝ ZÁVES – ISOLÁTOR KOMPOZITNÝ – SGH 25-2/M
	3x NAVRHOVANÝ ZVODIČ PREPÄTIA VN HDA-24MA VRÁTANE UZEMNENIA

 <b>ISPO</b> inžnierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP. PROJEKTANT: ING.M.GASPAR <i>gorjanec</i> YYPRACOVAL: ING.P.ONUFER <i>ONUFER</i>		HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ <i>MD</i> KONTROLOVAL: ING.M.GASPAR <i>gorjanec</i>	
OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA					
OKRES: SOBRANCE			KRAJ: KOŠICKÝ		
KAT.ÚZEMIE: VÝŠNÉ NEMECKÉ			DÁTUM: 11/2018		
STAVBA: <b>Výšné Nemecké OHK PZ, prístavacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)</b>			STUPEŇ: DSP, DRS		
			Č.ŽÁKAZY: 2937/2018		
			MIERKA: 1:500		
OBJEKT: <b>PRELOŽKA 22 kV VEDENIA VN544</b>			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:		
PRÍLOHA: <b>SITUÁCIA</b>			2.2		