

VÝPIS RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR

MATERIÁL	PE								OCEL			LT						OCEL			BETON					
DRUH VÝROBKU	RÚRY PE-100, D110x6,6 PN 10	RÚRY PE-100, D90x5,4 PN 10	RÚRA PE D160x9,5, PN 10	OBLÚK 30°,PE	OBLÚK 45°,PE	OBLÚK 90°,PE	SPOJKA PE-JESTV. MATERIÁL (PVC)		LEMOVÝ NÁKRUŽOK+VOLNE TOČIVÁ PRÍRUBA			PRÍRUBOVÁ REDUKCIA			PRÍRUBOVÁ RÚRA-DĽŽKA 1m			MONTÁŽNA VLOŽKA	PRÍRUBOVÝ KRÍŽ SO 4 UZÁVERMI (NAPR. COMBI-IV)	RUČNÉ KOLIESKO	BETÓNOVÉ BLOKY	TRASOVACÍ VODIČ CE 4mm²	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA MODREJ FARBY ŠÍRKY 0,3m	ORIENTAČNÝ STLPIK	KLZNE OBJÍMKY	TESNIACA MANŽETA MODEL "C"
OZNAČENIE	POTRUBIE	POTRUBIE	CHRÁNIČKA	K	K	K	-		LN+VP			RP			TP			MV	TT4	-	-	-	-	-	-	-
D,DN [mm]	110	90	160	110	90	110	110	90	50	100	80	50	100/80	80/50	100	80	50	100	100	-	300/300 /300	-	-	-	160/110	160/110
M.J.	m			ks																	m				ks	
VETVA ,,1"	46	-	-	2	-	1	2	-	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	4	3	46	46	1	-	-
VETVA ,,2"	-	53	9	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	32	2
SPOLU VETVA "1","2"	46	53	9	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	4	3	99	99	1	32	2

POZNÁMKA:

-PE RÚRY A TVAROVKY SA SPÁJAJÚ NAVZÁJOM TEPELNÝM ZVÁRANÍM (ZVÁRANÍM NA TUPO, RESP. ELEKTROTVAROVKAMI) V ZMYSLE STN 05 68 16. NESMÚ SA SPÁJAŤ LEPENÍM

-TVAROVKY MUSIA BYŤ ULOŽENÉ TAK, ABY SA ICH VÁHA NEPRENÁŠALA NA POTRUBIE

-ZMENY TRASY SA ZAISTIA BETÓNOVÝMI BLOKMI 300x300x300

-V CELOM ROZSAHU TRASY POTRUBIA SA ULOŽÍ ZEMIACI PÁS A SAMOLEPIACOU PÁSKOU SA PRICHYTÍ KAŽDÝCH 10m

D
510-00

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT: ING.S.SZABÓOVÁ	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.S.SZABÓOVÁ	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL

OBJEDNÁVATEĽ: **MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA**

OKRES: SOBRANCE | KRAJ: KOŠICKÝ

KAT.ÚZEMIE: VYŠNÉ NEMECKÉ | DÁTUM: 11/2018

STAVBA: **Vyšné Nemecké OHK PZ, pristávacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)** | STUPEŇ: DSP,DRS | Č.ZÁKAZKY: 2937/2018 | MIERKA:

OBJEKT: **510-00 Preložka vodovodu** | Č. PRÍLOHY: 6 | Č. SÚPRAVY:

PRÍLOHA : **MONTÁŽNA SCHÉMA**