



POUŽITÉ SVIETIDLO:
Osvetlenie plochy na pristátie
ML 124 HP TLOF
M 1:100




Prívod s konektorom
FAA-L-823 style 1

Vývod s konektorom
FAA-L-823 style 7


UPEVNŮVACIA IHLA PRE SVIETIDLO
S OBJÍMKOU A ZÁVITOM
M 1:100




DETAIL KONZOLY+UCHYTENIE NA STENE
M 1:25




POUŽITÉ SVIETIDLO:
Osvetlenie prekážok
ML 124 P-0
M 1:100




REFLEKTOR UMIESTNENÝ NA STOŽIAR
M 1:50



SVIETIDLO UMIESTNENÉ NA IHLI
M 1:100




SVIETIDLO UMIESTNENÉ NA STOŽIAR
M 1:50



KOMPAKTNÝ, PEVNÝ REFLEKTOR SO
SVETELNÝM ZDROJOM


Svietidlo
HALOGENOVÁ TRUBICA 500W
M 1:25




BETÓNOVÝ ZÁKLAD

A(m)	0,5
B(m)	1
VÝKOP	0,26 m ³
BETONÁŽ	0,26 m ³
RÚRKA FXP63	2,0m

ZÁKLAD PRE STOŽIAR



ZÁKLADOVÝ ROŠT



POZNÁMKA

- PRE BETÓNOVÝ ZÁKLAD POUŽIŤ BETÓN
C 30/37-XD2, XC2, XF4(PP)(Sk)CI 0,4 -Dmax16-S3(STN EN 206-1)
- PRI OHÝBANÍ KÁBLOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PREDPÍSANÝ POLOMER PODLA
TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU A STN 33 2000-5-52

D
620-00

ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER	KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR
OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA		
OKRES: SOBRANCE		KRAJ: KOŠICKÝ
KAT.ÚZEMIE: VYŠNÉ NEMECKÉ		DÁTUM: 11/2018
STAVBA: Vyšné Nemecké OHK PZ, pristávacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)		STUPEŇ: DSP, DRS
		Č.ZÁKAZKY: 2937/2018
		MIERKA: 1:50 / 1:100
OBJEKT: OSVETLENIE PRE PRISTÁVACIU PLOCHU		Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: DETAIL SVIETIDIEL		6