

REZ D-D

LEGENDA

- ROZVOD VYKUROVANIA–SPIATOČKA (NOVÉ POTRUBIE)
ROZVOD VYKUROVANIA–PRÍVOD (NOVÉ POTRUBIE)
ROZVOD VYKUROVANIA–SPIATOČKA (JESTVUJÚCE POTRUBIE)
ROZVOD VYKUROVANIA–PRÍVOD (JESTVUJÚCE POTRUBIE)

POZNÁMKA:

PROJEKT RIEŠI VÝMENU TECHNOLÓGIE V JESTVUJÚCEJ PLYNOVEJ KOTOLNI – ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU KOTOLNE. DO JESTVUJÚCEHO PRIESTORU TECHNICKEJ MIESTNOSTI V BUDOVE ŠKOLY BUDE OSADENÝ NOVÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY SPOLU S NOVÝMI ČERPADLOVÝMI SKUPINAMI. VÝSTUPY Z ČERPADLOVÝCH SKUPÍN BUDÚ NAPOJENÉ NA EXISTUJÚCE VYKUROVACIE ROZVODY V MIESTNOSTI.

PRESNÉ PRIESTOROVÉ UMIESTNENIE POTRUBIA JE POTREBNÉ DOMERAŤ NA MIESTE A PRISPŮSOBIŤ ZHOTOVENIU STAVBY. NAJVYŠŠIE MIESTA VYKUROVACÍCH POTRUBÍ VYBAVÝŤ AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI. V NAJNIŽŠÍCH MIESTACH ROZVODU OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILE VYBAVENÉ HADICOVÝMI NÁSTAVCAMI. PRED NAPOJENÍM NOVÝCH ROZVODOV NA JESTVUJÚCE, JE POTREBNÉ PREVERIŤ PRÍVODNÉ A SPIATOČNÉ POTRUBIA ABY NEDOŠLO K ICH ZÁMENE. DIMENZIA A POLOHA JESTVUJÚCICH POTRUBÍ SA MÔŽE OD SKUTOČNOSTI ODLIŠOVAŤ NAKOLKO NIE VŠETKY POTRUBIA BOLI PRÍSTUPNÉ NA ZAMERANIE.

PRI PREVÁDZANÍ PRÁČ NA PREDMETNOM OBJEKTE JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU MPSVaR SR č.147/2013 ZB. O ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH. LEGENDA OZNAČENIA JE NA VÝKRESE UK 06 – SCHÉMA ZAPOJENIA.

Ing. Juraj MARTINISKO autorizovaný stavebný inžinier		V. Fabriky 15/21, 033 01 L. HRÁDOK tel.: 0907 805 372 e-mail: j.martinisko@centrum.sk			Sada č.:
PROJEKTOVANIE: PLYNOVÉ ZARIADENIA / VYKUROVANIE / TEPELNÉ ZDROJE / VÝROBNÉ ZARIADENIA / ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE					
Zodp. projektant:	Ing. J. Martinisko				
Kreslil:	Ing. J. Martinisko				
HIP:	Ing. Arch. S. Barenyi				Profesia: Vykurovanie
Investor:	Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica				
Miesto stavby:	Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica				
Názov stavby:	Obnova historickej a pamiatkovo chránenej budovy chemických laboratórií				
Stavebný objekt:	SO 02 KOTOLŇA - odstránenie havarij. stavu			Formát: A4 x 3	
Časť:	SO 02.130 Ústredné vykurovanie				
Názov výkresu:	Rez D-D - budova školy			Dátum: 08 / 2023	
				Mierka: 1 : 25	
				Výkres č.:	
				UK 05	