



UPOZORNENIE

UVEDENÉ ROZMERY SÚ MINIMÁLNE ROZMERY! ULOŽENIE POTRUBIA A TVAR VÝKOPU JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODLA PREDPISU DODÁVATEĽA POTRUBIA. PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.

<b>Ing. Juraj MARTINISKO</b> autorizovaný stavebný inžinier		V. Fabriky 15/21, 033 01 L. HRÁDOK tel.: 0907 805 372 e-mail: j.martinisko@centrum.sk			
PROJEKTOVANIE: PLYNOVÉ ZARIADENIA / VYKUROVANIE / TEPELNÉ ZDROJE / VÝROBNÉ ZARIADENIA / ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE					
Zodp. projektant: Ing. J. Martinisko					Sada č.:
Kreslil: Ing. J. Martinisko					
HIP: Ing. Arch. S. Barenyi					
Investor: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica					
Miesto stavby: Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica				Profesia: Vykurovanie	
Názov stavby: Obnova historickej a pamiatkovo chránenej budovy chemických laboratórií				Formát: A4 x 1	
Stavebný objekt: SO 02 KOTOLŇA - odstránenie havarij. stavu SO 02.130 Ústredné vykurovanie				Stupeň: RP	
				Dátum: 08 / 2023	
				Mierka: 1 : 10	
Názov výkresu: Vzorový rez teplovodu				Výkres č.: UK 08	