



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava

tel.: 0850 221 200  
info.sk@tuvsud.com

# ODBORNÉ STANOVISKO

**Evidenčné číslo 7165051592/30/23/BT/OS/DOK**

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska pre stavebné povolenie § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **de Signum, s.r.o.**  
Objednávka zo dňa: **Stráne 4494/9, 031 01 Liptovský Mikuláš**  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **07.09. 2023**  
**7165051592**

## Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: **Obnova historickej a pamiatkovo chránenej budovy chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici**  
Stavebný objekt: **SO 02 Kotolňa – odstránenie havarijného stavu**  
Investor: **SPŠ Samuela Mikovíniho**  
**Akademická 338/13, 969 01 Banská Štiavnica**  
Zodpovedný projektant: **Ing. arch. Stanislav Barény**  
Umiestnenie stavby: **k. ú. Banská Štiavnica**

**Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:**

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-057, návod č. N-Q-057/1/1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov .

**a táto predložená dokumentácia:**

- Architektúra
- Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
- Statika
- Ústredné vykurovanie
- Plynoinštalácia
- Elektroinštalácia

## Vykonané úkony

- Kontrola predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

**Pri inšpekcii vykonanej v dňoch 11.10.2023 neboli zistené nedostatky.**

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

**odborné stanovisko:**

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané len pre účely stavebného povolenia:

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (expanzná nádoba Reflex VG 500/6) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- Kotelňa II. kategórie bez výfukových plôch musí byť spracovaná vyhovovať čl. 34 STN 07 0703.
- Bolo by vhodné aby v realizačnej projektovej dokumentácii bola spracovaná analýza rizík (napr. nie je prístup pre imobilné osoby a pod.), ktorá bude obsahovať identifikáciu nebezpečenstva a návrh opatrení na elimináciu týchto nebezpečenstiev.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení podľa NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.). V projekte sú používané už neplatné právne a technické predpisy (zákon č. 264/1999 Z. z., STN 33 2000-4-4:2007).

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

Vlkanová, dňa 11.10. 2023

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal : Ing. Eva Vaňková

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.: Ing. Ján Jeleň

