


C-B


B-B

15 20 510 20 15



C-C

15 280 15



UWAGI:

- 1) W DRZWI CZKACH SZAFKI NAŁEŻY WYKONAC OTWORY WENTYLACYJNE
- 2) SZAFKĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOLANYCH

Lp	WYSCZEGÓLNIENIE	Szt.
1.	GAZOMIERZ MIECHOWY TYP G4	1
2.	REDUKTOR CIŚNIENIA GAZU TYP MR10 F/A	1
3.	KUREK GAZOWY Dn20; PN1,0 MPa (stalowy lub stalwvny)	1
4.	KUREK GAZOWY Dn25; PN 0,63 MPa (stalowy lub stalwvny)	1

INWESTOR: MAGLEŚNICTWO SIEWIERZ LVS4 GORA 6 42-470 SIEWIERZ				RF14		biuro: ul. Dunkowskiego 4, 41-407 Imielin tel:518200304 studior14.pl	
TYTUŁ RYSUNKU: SZAFKA GAZOWA NA ZAWÓR GŁÓWNY, REDUKTOR CIŚNIENIA I GAZOMIERZ				PROJEKTANT: mgr inż. Michał Grzyb		NR UPR. BUD.	
NR PROJEKTU: M108/2022				BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE		SKALA: _____	
ETAP: PROJEKT BUDOWALNY				DATA: 11.2021		NR RYSUNKU: IG-02	