


LEGENDA :

1 – OCHRANNÝ VODIČ – V KÁBLI


2 – VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA : H07V–U 16mm^2

3 – VODIČ DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA : min. H07V–U 4mm^2

4 – UZEMŇOVACÍ VODIČ : DRÔT FeZn ø 10 mm

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA – ZAKLADOVÝ UZEMŇOVAČ
ODPOR UZEMNENIA "HUS" NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR PARTIZÁNSKA LUPČA

INVESTOR: LK–SERVIS spol. s r.o. PARTIZÁNSKA LUPČA 317

STAVBA :

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNA K 174–PARTIZÁNSKA LUPČA

ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA

OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – PRÍSTAVBA A STAV.ÚPRAVY KRAVÍNA K174

OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA OCHRANNÉHO POSPÁJANIA–DETAIL

FORMÁT :	1 x A4
DÁTUM :	09/2018
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	11/DSP/2018
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.03