

Dňa 11.01.2024 bola zaslaná žiadosť o vysvetlenie. Nižšie uvádzame odpovede. Lehota na predkladanie ponúk sa nemení.

Por. číslo	Otázka	Odpoveď
1.	Súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci súťažných podkladov je príloha č. 1 špecifikácia služby, kde k bodu 4.2.3 žiadame o doplnenie foto strechy alebo informáciu, či ide o totožnú strechu ako v Trnávke (bod 4.2.6), ktorá bola súčasťou prieskumu trhu?	<b>Foto strechy Lešková je v prílohe, odporúčam aj obhliadku meniarne Leškova</b>
2.	Vo vyššie uvedenej prílohe č. 1 špecifikácia služby uvádzate v bode 3.1 časový rozsah prác. V bode 3.1.1 pre Trnávku sú to iba dve hodiny v noci no v bode 3.1.2 pre Leškovú je to rozsah od soboty 0:40 hod do pondelka 3:20 čo znamená dlhšiu výluku. To znamená, že môžeme montovať každý víkend v sobotu aj nedeľu počas dňa? Je tento časový rozsah správny alebo to má byť ako v bode 3.1.1?	<b>Možný čas výluky pre montáž v rozvodni 22kV je :</b>  - <b>v sobotu 0:40 – 3:20</b>  - <b>v nedeľu 0:40 – 3:20</b>
3.	Súčasťou cenovej ponuky má byť aj dodávka dodatočného zaizolovania striech? Štandardne si to zákazník zabezpečuje s dodávateľskou firmou, ktorá sa stará o strechy zákazníka kvôli záruke. Zaizolovanie vieme zabezpečiť ale v tom prípade poprosíme o doplnenie tejto informácie do špecifikácie.	<b>Opravu strechy rieši dodávateľ iba v prípade, ak dôjde pri montáži istiacich prvkov k poškodeniu jestvujúcej krytiny</b>