

## Odpoveď na pripomienky:

Názov stavby : KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II.  
-rekonštrukcia objektov Revízia 01

Miesto stavby : Nitra

Katastrálne územie : Nitra

Charakter stavby : rekonštrukcia

Investor : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,  
812 72 Bratislava

Zástupca investora : Správa nehnuteľného majetku a inv.výstavby  
sekcie ekonomiky MV SR

Projektant : Staprojekt, a.s. Piaristická 2, Nitra

### Spôsob odstránenia pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva:

#### SO-O1 Objekt AB II., súp.č.1517

Dispozícia v časti budovy m.č.1.29 - 1.40 bola upravená tak, aby bolo vytvorené priame prepojenie miestnosti šatne s hygienickým zariadením-sprcha, WC a umyvadlo. Z chodby m.č.1.30 bol vytvorený vstup do novej miestnosti č.1.40 – sušenie odevov.

#### SO-O5 Garáž, súp.č.1518

V m.č.1.03 a 1.04 umývanie nádob pre psova kuchynka pre psov boli doplnené podlahové vpuste, na podlahe keramická dlažba a elektrický ohrievač na prípravu teplej vody

### Spôsob odstránenia pripomienky MV SR sekcia krízového riadenia, oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru, Drieňová 22 Bratislava:

Uvedené pripomienky boli zapracované do projektovej dokumentácie.

V Nitre dňa 15.3.2019

ing. Alica Režná  
Hlavný inžinier projektu a zodpovedný  
Projektant stav.časti

