




POZNÁMKY

- všetky vykurovacie telesá budú nahradené novými US STEEL KOSICE prevedenie "K" - pripojenie z boku osadené termostatickými hlaviciami
- navrhované panelové telesá budú pripojené na existujúce stúpacie potrubia novým oceľovým potrubím.
- podľa výkresovej dokumentácie nutné doplniť na stúpacie potrubia vypúšťacie kohúty
- po montáži vykurovacieho zariadenia nutné urobiť prepláchnutie systému a hlavú skúšku vy. sústavy

REVÍZIA 2019

AUTORSKÉ PRÁVA:	Tento výkres je originál, duševným vlastníctvom projekčnej kancelárie a podlieha autorskému zákonu a bez nášho súhlasu nesmie byť použitý, rozmnožovaný, kopírovaný, prepisovaný ani odovzdaný tretej osobe. Porušenie tohto autorského práva je trestné a zaväzuje k náhrade škody podľa zákona o autorskom práve, Zákon č. 185/2015 Z.z.		
VYPRACOVAL:	AUTOR PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ:	 LAMIKRA s.r.o. Ladislav Kráľovič Dopravná 2 955 01 Topoľčany mobil: 0905 206 568 mail: lacokr@laco.sk
Ing. Stanislava Gogová	MSPK, s.r.o.	Ladislav Kráľovič	
INVESTOR:	Mesto Košice, Trieda SNP 38/A, 040 11 Košice		
MIESTO:	Húskova ulica, parc. č. 2797, k.ú. Košice- Grunt		
NÁZOV STAVBY:	Rozšírenie kapacít MŠ Húskova- MČ KVP		
OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys 1.NP		
FORMÁT:			2 x A4
DÁTUM:			marec 2019
STUPEŇ:			RP
MIERKA:			Č.VÝKRESU: 1: 75 UK - 1