


DETAIL A
DETAIL NAPOJENIA LAMELOVÝCH HORIZONTÁLNYCH RADIÁTOROV
RADIÁTORY UMIESTNENÉ PRED STENOU
BUDÚ NAPOJENÉ ZO STENY - PRAVÉ PRIPOJENIE




DETAIL B
DETAIL NAPOJENIA LAMELOVÝCH HORIZONTÁLNYCH RADIÁTOROV
RADIÁTORY UMIESTNENÉ PRED STENOU
BUDÚ NAPOJENÉ ZO STENY - STREDOVÉ PRIPOJENIE




DETAIL C
DETAIL NAPOJENIA PODLAHOVÉHO KONVEKTORA



DETAIL D
DETAIL NAPOJENIA FCU JEDNOTIEK - CHLADENIE
OSADENIE ARMATÚR





LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m)
1.01	PREDAJ VÍN + BUFET	114,7
1.02	CHODBA	11,2
1.03	KUCHYŇA	10,0
1.04	UMÝVADLO + WC ZÁKAZNÍCI - MUŽI	3,7
1.05	UMÝVADLO + WC ZÁKAZNÍCI - ŽENY	3,3
1.06	SPOLOVACIA CHODBA SO SCHODISKOM	35,4
1.07	EXPEDÍCIA A ZÁSOBOVANIE	11,6
1.08	SKLAD VÝROBKOV	27,6
1.09	TECHNOLÓGIA VÝROBY VÍNA	53,4
1.10	ARCHÍV VÍN	41,6
1.11	BARKOVÁ PIVNICA	43,3
1.12	PRÍRUČNÝ SKLAD	7,3
	1NP SPOLU	362,9

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA OBJEKTU	695,7
PODLAŽNÁ PLOCHA ITNP + 2NP)	453+410 = 806

Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2012 Z. z.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C

P. č.	Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry	Minimálna hrúbka izolácie
1	do 22 mm	20 mm
2	od 23 mm do 39 mm	30 mm
3	od 36 mm do 100 mm	rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

Poznámka: Pre izolačnú hmotu s iným tepelným odporom ako izolačná hmota v stĺpci „izolačný materiál" sa hrúbka izolácie určí tak, že sa hrúbka uvedená v stĺpci „minimálna hrúbka izolácie" vynásobí pomerom tepelného odporu zvolenej izolačnej hmoty a tepelného odporu izolačnej hmoty uvedenej v stĺpci „izolačný materiál".

POZNÁMKY:

1/ VŠETKY POTRUBIA SPÁDOVAŤ V SMERE DO ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILOV V SPÁDE 0,3%
2/ PRE KOTVENIE POTRUBÍ DOPORUČUJEME POUŽIŤ TYPOVÉ PRVKY HILTI (ZÁVESY, KONZOLY, OBJÍMKY..)
3/ PRI KOTVENÍ LEŽATÝCH POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI KOTVIACICH PRVKOV PREDPÍSANÉ VÝROBCAMI POTRUBÍ
4/ REGULAČNÉ ARMATÚRY BEZ PREDPÍSANÉHO NASTAVENIA HYDRAULICKY OVLÁDAŤ PRI ÚVODNÉ DO PREVÁDZKY NA PREDPÍSANÉ dwtaľ ITEPLOTNÝ SPÁD resp. POŽADOVANÝ PRIETOK.
5/ PORUBNA SEKUNDÁRNYCH OKRUHOV,V KTORÝCH PRIEBEHOVÝCH VYKUR. VODA TEPELNE IZOLOVAŤ TEPELNOIZOLAČNÝM TRUBICAMI TUBOLIT DG S HRÚBKOU STENY 25mm ISO DNxL VRÁTANE(RESP 30mm ISO DN50 DO DN100, VRÁTANE)
6/ KAŽDÉ TELESO BUDE VYBAVENÉ ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM
7/ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY OSADIŤ VŽDY NA NAJVYŠŠOM MIESTE PRÍSLUŠNÉHO POTRUBIA RESP. ZARADENIA V/2"
8/ VYPÚŠŤACIE KOHÚTY UMIESTNIŤ PODĽA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA PRVKOV NA NAJNIŽŠIE MIESTO JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV V/2"
9/ VŠETKY PRESTUPY PREVÁDZAJÚCE POŽIARNO-DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ UTESNENÉ V ZMYSLE PO PO
OPATRIŤ OHRÁDKAMI A MEDZERY UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM TMELOM PRED MONTÁŽOU TRASY ROZVODOV KOORDINOVAŤ S DISTAVTÝMI PROFESAMI.
10/ VŠETKY ÚPRAVY A ZÁSAHY V PROFESII VYKUROVANIE JE MOŽNÉ ZREALIZOVAŤ IBA PO PÍSOMNOM ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTA.PREDMETNEJ ČASTI
11/ PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
12/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
13/ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
14/ODDÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN
15/PODKROKOVÝ NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVÄZNÝCH STN, SÚVISIACICH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV ODDÁVATEĽOV, PLATNEJ LEGISLATÍVY TAK, ABY DIELO ŠPECIÁLO FUNKČNE PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA
16/ VOMAĽŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA -15°C

LEGENDA POTRUBÍ:

- RÚRY BEZOVÉ ZÁVITOVÉ STN 425701 ROZVODY UK V TECHNICKEJ MIESTI. DO DN50. STÚPAJÚCE POTRUBIA 55/45°C
- ROZVODY V PODLAHE PRE VYKUROVACIE TELESÁ, ROZVODY PLAST HLINÍKOVÁ RÚRKA HERZ PE-RT 6/4 AL
- PRÍVODNÉ/VRATNÉ POTRUBIE CHLADIACEJ VODY - FAN COLOVÉ JEDNOTKY TEPLOTNÝ SPÁD 6/12°C, uŽlaČnitá oceľ
- IZ IZOLOVANÉ POTRUBIE ROZVODOV TEPLA / Tepelná izolácia na báze kaučuk
- IZ IZOLOVANÉ POTRUBIE – ROZVODOV CHLADU / Tepelná izolácia na báze kaučuk

DN25-32 — Rozmer potrubia DN – izolovaniá
Označenie spádu potrubia
Zmena priemeru potrubia
Zmena materiálu potrubia
S / 01 — Stúpačka / Poradové číslo
Podlažie (S-predelňa)

LEGENDA ZARIADENÍ:

STRW06506080 — OCEĽOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO JAGA STRADA
POČET VYKUROVACÍCH PANELOV DĽŽKA VYKUROVACIEHO TELESA (...mm)
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA (...mm)
TYP, PREVEDENIE VYKUROVACIEHO TELESA VENTIL KOMPAKT
PRÍPAJACIA ARMATÚRA JAGA PRE TELESÁ JAGA STRADA DN 15,
RONDVA – príspevne pre plast-hliník hoz PRÍPOJENIE ZO STENY – SADA 225
PRÍPOJENIE Z PODLAHY – SADA 154
VÝKON VYK. TELESA PRI TEPLOTNOM SPÁDE 70/50°C A DANEJ TEPLOTE MIESTNOSTI

MICL01426026/DBL — PODLAHOVÝ KONVEKTOR STATICKÝ JAGA MINI CANAL
ŠÍRKA PODLAHOVÉHO KONVEKTORU (...mm)
DĽŽKA VYKUROVACIEHO TELESA (...mm)
HĽBKA VYKUROVACIEHO TELESA (...mm)
PRÍPOJENIE.- SADA 271
VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA PRI TEPLOTNOM SPÁDE 70/50°C A DANEJ TEPLOTE MIEST.

Optimum — ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESA (mm)
DĽŽKA VYKUROVACIEHO TELESA (mm)
TRUBKOVÉ VYKUROVACIE TELESO JAGA SAN RONDA S MONTÁŽNOU SÚPRAVOU
RONDE PREVEDENIE, farba RAL 9010 – biela, STREDOVÉ PRÍPOJENIE
STREDOVÁ ARMATÚRA V/2"INÁSTAVNÉ
S ZOBRAZOVACOU SADOU ELEKTRICKÝM ADAPTÉROM, PL360W

TH15 — TERMOSTATICKÁ HLAVICA JAGA , BIELA

Sx FC FWN06AT Qch=6,9kW 2-rúrkový EL 230V, 50Hz — VZT JEDNOTKA – FAN COIL, CHLADIACI VÝKON VZT JEDNOTKY, TEPLOTNÝ SPÁD 6/12°C – V DODÁVKE VZT, NAPÁJA ÚK
+ TLAKOVO NEZÁVISLÝ REGULAČNÝ VENTIL CHLADENIA – PRI TA-COMPACT-P / NASTAVENE
+ SERVOPOHON EMO -T 24V, AC, ON-OFF REGULÁCIA
TROJCESTNÝ VENTIL PRI CV325 DN 20, Kvs=6,3,
BEZ POHONU – OSADENÝ NA NAVZDUNEJŠIE FCU JEDNOTKY NA VETVÁCH

MATERIÁL IZOLÁCIE:

Zariadenie UK, PRÍVÁDZAJÚCA VZDUCH DO PRIESTOROV PODMIENOVANÝCH PLECHOM hr 0,7mm (napr. NOBASIL)
INTERIÉR –kotvidlo –0,038 W/mK A – Armaflex-izolačná trubica na báze syntetického kaučuku, použitie od -50 °C do +70 °C, do vnútorného prostredia.
INTERIÉR –ležaté rozvody, stúpačky, rozvody v podlahe k rozdeľovačom. – Tubolit – izolačná trubica na báze penového polyetylénu, použitie do +92°C, do vnútorného prostredia, čiahu hodnotí CS, čiahu –0,038 W/mK A. izolačný materiál.
INTERIÉR – potrubie pre podlahové vykurovanie – bez izolácie – ochranná rúrka pre rúrku Rauthern 17x2mm
POZNÁMKA:
Pri prechode cez stavebné konštrukcie nesmie byť izolácia prerušená a musí byť opatrená prechodkou a utesnená v mieste prechodov cez požiarne úseky .

UPOZORNENIE:

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEDODELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE.
ROZVODY PRED MONTÁŽOU KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESAMI.
MEJAKOKOLVEK V DOKUMENTÁCII, ROZHODUJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVŇUJÚCE ZHOTOVENIE DIELA HLÁSIŤ V ČASOVOM PREDSTIHU AUTORSKÝM NÁVRHU, PRÍPADNE DOZDNU STAVBY ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNAŤ S AUTOROM NÁVRHU VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY, AKO AJ ZMENY SKUTOČNOSTI PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI LEN NA ÚČEL STAVEBNÉHO POVOLENIA.TÁTO DOKUMENTÁCIA NEMAHRÁDZA DOKUMENTÁCIU PRE REALIZÁCIU STAVBY. NA ZÁKLADE PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE PROJEKTANT NENESE ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY!

PôDORYS 1.NP
M 1:50

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / CERT.ČÍSLO/ PEČIATKA/PODPIS	Ing.Kurt Kröber
PROJEKTOVANIE, PORADENSTVO, INŽINIERSKA ČINNOSŤ	PROJEKTOVANIE,P.P.V.A.S. s.r.o. IČO: 36669418 DIČ: 2020109316 email:kurt.kroeber@gmail.com tel.: +421 905 916 470
HLAVNÝ PROJEKTÚR / ČÍSLO OPRÁVNENIA	Ing.arch. Radomír Kikoš, Tibora Zvonimira 7, 917 01 Trnava
VEDÚCI PROJEKTU / ČÍSLO OPRÁVNENIA	Ing. Gabriela Hanzelová, aut. inž. Ing. Peter Macko
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	
PROJEKTANT	
KRAJ / OKRES/ OBEC/ KATAST. ÚZEMIE/ PARC.Č.	OSNOVÚ, a.r.o. Lehotská 29 a 949 01 Nitra
	VINARSTVO JURKOVIČ Vinohradnícka ulička Lokšovo č.p. 2458

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ENVEA
PROJEKTOVANIE, PORADENSTVO, INŽINIERSKA ČINNOSŤ	

VYKUROVANIE / CHLADENIE

Projekt pre SP

STUPEŇ	Realizačný projekt
DÁTUM	08/2021
MIERKA	1:50
ČÍSLO PROJEKTU	20-14
ČÍSLO VÝKRESU	UK_02