Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Mäspoma spol. s.r.o.

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Výmena kotlov – Maspoma“

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:
Vo VV sa nenachádza položka Izolácia potrubných rozvodov ani možnosť doplniť položku do ,,Práce naviac,,. Rovnako v špecifikácii potrubí vo VV nie je uvedené, že má byť požiarne izolované. Vo výkresovej dokumentácii vzt potrubie je požiarne izolované 45 min. V sumárnom výkaze UK- Izolácie táto izolácia tiež nie je vykázaná. Prosíme o potvrdenie potreby požiarne izolovať vzt potrubie a uvedenie požiarnej odolnosti správaným zápisom (EI požiar zvonku/zvnútra, hrúbka izolácie, výmera).
Bude táto izolácia doplnená do VV?

Odpoveď č. 1:

Izolácia VZT má byť protipožiarna s odolnosťou 45 min. tak ako je vo výkresovej dokumentácii. Túto položku zarátajte do celkovej ceny diela. Výkaz výmer nebudeme dopĺňať.

Lehota na predkladanie ponúk sa nepredlžuje .

Považská Bystrica, 23.01.2024

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.