



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen

Stredná zdravotnícka škola Zvolen
J Kozáčka 4
960 01 Zvolen

Vaša zn.:

Naia zn.:
2017/2126 - 746/BLa

Vybavuje:

Vo Zvolene, dňa:
13.10.2017

VEC: Nevyhovujúce hygienické podmienky v prevádzke výdajne stravy Strednej zdravotníckej školy Zvolen, J.Kozáčka 4, 960 01 Zvolen — výzva na podanie vyjadrenia.

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru dňa 12.10.2017 v prevádzke Stredná zdravotnícka škola Zvolen, J.Kozáčka 4, 960 01 Zvolen, IČO: 00606995 bol zistený nevyhovujúci zdravotno - technický stav suterénnych priestorov budovy strednej školy.

V suteréne budovy SZŠ Zvolen miestami vlhne a opadáva marovka, omietka jednotlivých miestností. Najvýraznejšie vlhnutie stien je na chodbe, v prevádzke výdajne stravy školy — vo výdajni stravy, v umývárni riadu, vjedálni pre žiakov, vjedálni pre zamestnancov školy a v miestnosti školníka. Priame merania potvrdili vysoké až veľmi vysoké vlhkosťné zaťaženie obvodových konštrukcií do úrovne spodnej časti stavby a aj prítomnosť vodorozpustných solí ich povlakmi na povrchoch stien interiéru, čím sú znehodnocované priestory slúžiace na výdaj stravy ako aj ich vybavenie vlhkosťou. SZŠ každoročne počas letných prázdnin, prípadne aj častejšie p.p. vykonáva mal'ovanie predmetných priestorov aj s protiplesňovými prípravkami. Príčinu nasávania vlhkosti do múrov budovy školy z podlažia, vlhnutie obvodových múrov je potrebné urgentne riešiť, pretože hrozí nebezpečenstvo vzniku plesní na mal'ovke stien a stropu suterénnych priestorov školy.

Uvedený stav mal'ovky a omietky v suterénnych priestoroch Strednej zdravotníckej školy Zvolen vzhľadom na výskyt vlhkosti na mal'ovke stien, stropu a možnosti vzniku plesní negatívne ovplyvňuje mikroklimu vnútorných suterénnych priestorov školy a taktiež negatívne vplýva na mikrobiologickú a biologickú kvalitu ovzdušia vo vyššie uvedených priestoroch strednej školy.

Hygienická situácia v suterénnych priestoroch Strednej zdravotníckej školy Zvolen je vzhľadom na vyššie uvedené nedostatky závažná, pretože je ohrozované zdravie žiakov a pedagógov vo výdajni stravy počas vydávania a konzumácie stravy, čo vyžaduje urgentné riešenie.

Žiadam Vás o písomné vyjadrenie - zaujatie stanoviska s uvedením termínu odstránenia vyššie uvedeného nedostatku, týkajúceho odstránenia príčiny vlhnutia suterénnych priestorov, opravy omietky a vymal'ovanie suterénnych priestorov Strednej zdravotníckej školy Zvolen J.Kozáčka 4, 960 01 Zvolen a to v lehote do 5 dní Odo dňa doručenia tejto výzvy na adresu uvedenú v záhlaví oznámenia.

Doručí sa do vlastných rúk:
Stredná zdravotnícka škola Zvolen
J Kozáčka 4
960 01 Zvolen



Regionálny úrad verejného zdravotníctva IČO: 17335710 ☎ 0451555 23 51 Internet so sídlom vo Zvolene
DIČ: 2021340090 Email: zv.ruvz@uvzs.sk www.ruvzzvolen.sk