



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29

VEC

Odpovede obstarávateľa na doručené otázky k prípravným trhovým konzultáciám

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO 35850370 ako obstarávateľ zverejnil Výzvu na prípravné trhové konzultácie k projektu s názvom „**SMART VODOMERY**“

V rámci prípravných trhových konzultácií boli obstarávateľovi doručené otázky, na ktoré poskytuje nižšie uvedené odpovede:

Otázka č. 1:

Aké stavebné dĺžky L (mm) preferuje BVS pre závitové vodomery?

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ preferuje stavebné dĺžky L (mm) pre závitové vodomery:

závitové vdm	L (mm)	
DN 15	110	
DN 20	165	
DN 25	260	
DN 40	300	

Otázka č. 2:

Aké stavebné dĺžky L (mm) preferuje BVS pre prírubové vodomery?

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ preferuje stavebné dĺžky L (mm) pre prírubové vodomery:

prírubové vdm	L (mm)	L (mm)
DN 50	270	200
DN 80	300	225
DN 100	360	250
DN 150	300	
DN 200	350	

Otázka č. 3:

Informačný systém. Je BVS ochotná informovať o možnostiach rozhrania existujúceho informačného systému? Na základe informácií by bolo možné zvoliť vhodnú variantu zberného systému a jeho agregáciu dát s následným napojením na zákaznícky SW.

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ poskytuje bližšie informácie k informačnému systému:

Integrácia je na SAP

Komunikácia cez RES API (jednostranna zo smeru SAP, ktorý je master)

Windowsova architektúra

Bratislava, dňa 14.3.2024