



Elektronicky

Všetkým záujemcom

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo ID 5988 | Vybavuje/linka Mgr. Dominika Cvečková 0948 292 782 | Banská Bystrica 15.02.2024 |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4
Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica
Predmet zákazky: Realizácia novostavby Zariadenia podporného bývania Červená Skala
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2024 dňa 22.01.2024 pod značkou oznámenia 1803 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ zo dňa 19.01.2024 pod č. oznámenia 00038206-2024

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Chceme sa informovať či pôvodné zariadenie DSS bolo na základe povolenia na odstránenie stavby odstránené, vrátane odvozu vrátane všetkých vybraných materiálov ?

Odpoveď na otázku č. 1:

Áno, pôvodné zariadenie DSS bolo už odstránené, vrátane všetkých vybraných materiálov.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer časť architektúra pol.č.223 uvádza že podhlády budú sadrokartónové a pol. č. 51 uvádza že na stropoch bude použitá sadrová stierka hr.3 mm. Poprosíme o upresnenie skladby , nakoľko je to nesúlady s PD skladbou stropnej konštrukcie STR 1.

Odpoveď na otázku č. 2:

Projektant uvažoval na sadrokartónových podhládoch natiiahnutie sadrovej stierky hr. 3 mm. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov oceniť obidve položky, t.j. pol. č. 51 aj pol. č. 223.

Otázka č.3:

v skladbe STR1 sa uvádza, že nad tepelnú izoláciu je potrebné položiť podlahu z drevotrieskových dosiek, je súčasťou výmer rošt pre zhotovenie tejto podlahy ?

Odpoveď na otázku č. 3:

Samostatná položka na zhotovenie roštu pre zhotovenie podlahy vo výkaze výmer nie je. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby rošt pre zhotovenie tejto podlahy ocenili v položkách č. 219 a pol. č. 220. Verejný obstarávateľ upravuje znenie textu pri týchto položkách (viď. upravený rozpočet).

Otázka č.4:

Časť architektúra vo výkaze výmer v pol. č. 75 sa uvádza množstvo montážnej položky 19 m a v pol. č. 76 sa uvádza množstvo materiálu k tejto položke 89,76 ks.

Odpoveď na otázku č. 4:

Verejný obstarávateľ upravuje množstvo pri položke č. 76 z 89,76 ks na množstvo 10,302 ks (viď. upravený rozpočet).

Otázka č. 5:

Časť architektúra vo výkaze výmer v pol. č. 77 sa uvádza množstvo materiálovej položky 8,88 ks sú tieto množstvá k montážnym položkám správne vypočítané ?

Odpoveď na otázku č. 5:

Áno, podľa vyjadrenia projektanta je táto výmera správna.

1. Informácia o doplnení súťažných podkladov č. 2

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady, konkrétne príloha č. 2 Výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S úctou,

Mgr. Dominika Cvečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa