



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 5988	Vybavuje/linka Mgr. Dominika Cvečková 0948 292 782	Banská Bystrica 20.02.2024
-----------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 6

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Zariadenie sociálnych služieb Čemerica
Predmet zákazky:	Realizácia novostavby Zariadenia podporného bývania Červená Skala
Druh postupu:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2024 dňa 22.01.2024 pod značkou oznámenia 1803 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ zo dňa 19.01.2024 pod č. oznámenia 00038206-2024

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer v objekte 07 - Oplotenie sa v pol. 9 - Bránička pre peších a pol.11 - Brána pre autá , nikde sa neuvádza v PD aký rozmer bráničky a brány je potrebné naceniť. Poprosíme o doplnenie rozmerov týchto otvorov.

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ podrobnejšou dokumentáciou zámočnických výrobkov nedisponuje. Projektant sa vyjadril, že z projektovej dokumentácie je zrejmý rozmer (dĺžka a výška) daných zábradlí. Čo sa týka vstupných brán, tam je rozmer 1250mm šírka malej jednokrídlovej brány, výška 1750 mm. Veľká brána dvojkřídlová celkovej šírky 4000 mm a 1750 mm výšky. Pokiaľ je v projektovej dokumentácii, alebo výkaze výmer uvedený presný rozmer a materiálové prevedenie, toto musí byť dodržané. Inak verejný obstarávateľ nemá iné špecifické požiadavky na zámočnicke výrobky.

S úctou,

Mgr. Dominika Cvečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa