



DETAIL VODOMERNEJ ZOSTAVY

PRÍPOJKA PE 100 - SDR11, D50(DN40)

SCHÉMA:



POHLAD:



POZNÁMKA

VODOMERNÁ ZOSTAVA JE UMIESTNENÁ V PLASTOVEJ VODOMERNEJ ŠACHTE

VODOMERNÁ ZOSTAVA JE ZMONTOVANÁ NA PEVNO, NA ZATESNENIE ZÁVITOVÝCH SPOJOV POUŽITĚ TEFLÓNOVÚ PÁSKU. PRE KAŽDÚ VODOMERNÚ ZOSTAVU PRED EXPEDÍCIOU JE VYKONANÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA A V RÁMCI DOKUMENTÁCIE JE VYHOTOVENÝ PRÍSLUŠNÝ ATEST.

STAVEBNÁ DĹŽKA VODOMERU JE 165 mm, MENOVITÝ PN 1,6mPa.

Autor návrhu		Ing. Vladimír Majsniar, PhD.	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník		Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57/72 976 69 Pohorelá		
Miesto stavby		p.č.: 5610, k.ú.: Šumiac	Číslo zákazky	2022-012
Názov stavby	DSS Červená Skala – asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		Formát	1 x A4
Objekt			Dátum	06/2021
Obsah			Stupeň	DSP
Časť			Mierka	
			Číslo výkresu	02