


LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1a	VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 200-S AWB-E 201.D10	2
1b	VONKAJ.JEDNOTKA VITOCAL 200-S AWB-E 201.D10 (400V)	2
	MAX.VÝSTUPNÁ TEPLOTA 60°C,TEPELNY VYKON 5,5-13,6kW A7/W35	
	EKVITERMICKÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 200 W01C (Z015218)	
2	ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAC 9kW -v rozsahu dodavky	2
3	AKUMULACNY ZASOBNÍK VITOCCELL 100-E TYP SVPA 200L(Z018470)	1
4	DIALKOVE OVLADANIE VITOTROL 200-A (Z008431)	1
5	ELEKTRICKÝ ROZVADZAC OBJEKTU	1
6	INSTALAC.SADA 16/10 NA ZEM+KONZOLA -12,5M RURY (ZK02945)	2
7	ELEKTRIC.VYHREVNÝ PAS PRE VANU KONDENZATU 1,2m (ZK04097)	2
8	EXPANZNA NADOBA OBJEM 10L, 3bar BIELA (ZK02937)	2
9	POISTNA SKUPINA PRE OKRUH UK - v rozsahu dodavky pol.1a	2
10	ZÁSOBNÍK TÚV VITOCCELL 100-W TYP CVWA OBJEM 390L (Z021899)	1
11	ODKALOVAC VITOTRAP DN32 (ZK04657)	2
12	RYCHLOMONT.SADA SO ZMIESAVACOM M32 DN32 ALPHA2 32-60	1
13	SERVOPOHON SR10 230V 50Hz (7199567)	1
14	3-CESTNY PREPINACI VENTIL DN 25	2
15	EXPANZNÁ NADOBA N50, OBJEM 50l (7938085)	1
	VENTIL SO ZAISTENÍM R 3/4" (9572213)	1
T1	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLoty - v rozsahu dodavky tep.cerpadla	1
T2	SNIMAC TEPLoty ZASOBNÍKA - ponorný (7438702)	2
T3	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLoty (7426463)	1
T4	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLoty HVDT (7438702)	1
		1

DOPLNENIE VODY DO ÚK



LEGENDA

- VRATNÉ POTRUBIE
- - - POTRUBIE OD KOTLA K ČERPADLOVEJ SKUPINE - OCEĽ
- - - POTRUBIE SV
- - - EXPANZNÉ POTRUBIE

- PV - POISTNÝ VENTIL
M - MANOMETER
T - TEPLOMER
AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL KS - SKÚŠOBNÝ KOHÚT
REFLEX MK - SERVISNÁ ARMATÚRA SO ZAISTENÍM V OTVORENEJ POLOHE
- VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
GK - GUĽOVÝ UZÁVER
SK - SPÄTNÁ KLAPKA

Autor návrhu		Ing. Vladimír Majsniar, PhD.	<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk</div>	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník		Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57/72 976 69 Pohorelá		
Miesto stavby		p.č.: 5610, k.ú.: Šumiac		
Názov stavby	DSS Červená Skala – asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD		Číslo zákazky	2022-012
Objekt	VYKUROVANIE		Formát	2 x A4
Obsah	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE		Dátum	06/2021
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Stupeň	DSP
			Mierka	
			Číslo výkresu	02