

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:2007  
411 OCHRANNE OPATRENIA :  
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMÝ DOTYK)  
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ  
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRÝTÝ  
B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU  
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)  
411.3.1 OCHRANA UZEMENENIM A POSPOJOVANIM  
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK		Časť : ELEKTRO		Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOLENIE		Názov stavby : DSS Červená Skala – osančoid,ipm,,PROJEKT	
Autor stavby : Ing. Vladimír Majšniar, PhD.		Dátum : 02/2022		Číslo zák.: 001/2022		a výstavba nového objektu sociálnych služieb	
Vyrocoval : Mgr.Zdenek MALIK				Obsah výkresu : ZAPOJENIE HLAV.ROZV. =RH		proj.elektronštedič bleskozvodov,EPs Ing.PETER MALIK NOVÁ STRÁŽ 946 11	
Investor : Domov sociálnych služieb		Mierka:				Číslo výkr. : E-004/1	
Miesto stav.: Šumiac, Parc. č.: 5610							

POZNAMKY :  
TYP ROZVADZACA =RH PLAST KLV-U-4/56-F fir.EATON  
ROZMER mm (s.v,h) 315x684x97 ZAPUSTENÝ  
KRÝTIE IP 30/20  
PRIVOD ZDOLA  
VÝVODY ZHORA,ZDOLA

1.VSETKY ISTICE SU TYPU PL7 S CHARAKT."B"  
2.PREPATOVA OCHRANA JE OD fir.SALTEK.  
3.OSTATNE POUZITE PRISTROJE SU OD fir.EATON  
4.NEOZNACENE KABLE SU TYPU CYKYlo-J.  
5.CHARANICE =FR1-3 SU KOMBIN.SO SKRAT.OCHR.

