Odpovede na otázky uchádzačov

Názov zákazky: Fotovoltaický systém
ID kód zákazky: 51911
Obstarávateľ: SALTICON SK, s.r.o., Martina Rázusa 9/1133 010 01 Žilina

Otázka:

1) **Otázka č.1**: V Návrhu na plnenie kritérií je v požiadavkách definovaných päť kusov batérii, päť kusov meničov s wifi, päť kusov R-DC rozvádzačov a päť kusov R-DC ochrán. Chápeme správne, že obstarávateľ požaduje na každý jeden z piatich požadovaných meničov naviazať vlastný rozvádzač a bude mať vlastnú 15kWh batériu?

   Odpoveď: Áno chápete to správne. Na každý jeden z piatich požadovaných meničov požadujeme naviazať vlastný rozvádzač s batériovým úložiskom min. 15 kWh.

2) **Otázka č. 2:** Je uchádzač oprávnený ponúknuť aj iný počet jednotlivých súčastí systému?

   Odpoveď: Obstarávateľ požaduje dodať 5 ucelených systémov. Počet súčastí uceleného systému nie je určený.

3) **Otázka č. 3:** O aký počet striech resp. budov sa jedná ? Je to rovná alebo šikmá strecha? Aká krytina?

   Odpoveď: Jedná sa o jednu budovu, tj. jednu strechu. Strecha je rovná. Ako krytina je použitý materiál – hydroizolačná fólia Fatrafol.