




LEGENDA

- FeZn \varnothing 8 drut odgromowy FeZn \varnothing 8
FeZn25x4 bednarka ocynkowana FeZn30x4
 Al, h=1,5m iglica odgromowa AL 1,5m z podstawą betonową
 złącze kontrolne instalacji odgromowej zamontowane w puszcze w poziomie gruntu
 ZU1 złącze uniwersalne

UWAGI

1. Drut odgromowy FeZn \varnothing 8 mm – specjalny drut do budowy instalacji odgromowych o zwiększonej warstwie cynku – średnio 260 g/m².
2. Wykonać połączenie metalowych elementów konstrukcyjnych, wywiewników, obróbki dekarzkiej murków ogniowych z drutem odgromowym FeZn \varnothing 8mm.
3. Przewody odprowadzające z dachu połączyć z uziomem fundamentowym za pośrednictwem złączy kontrolnych.
4. Rozmieszczenie elementów instalacji odgromowej dostosować do rzeczywistego rozmieszczenia urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych na dachu.

WYKONAWCA:



ul. Starszokolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000- lecia 1
89-210 Łabiszyn

OBIEKT:

Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku

TREŚĆ RYSUNKU:

Plan instalacji odgromowej.

Funkcja	Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	inż. Marek Goncerzewicz		Inst. elektr.	GT-III-7210/110/77	
Opracował	mgr inż. Adam Minta		Inst. elektr.		
Sprawdzający	mgr inż. Marek Jerzyński		Inst. elektr.	KUP/0142/POOE/11	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PT	1:100	27.07.2022 r.	Elektryczna		E06