

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Naša značka:
2019/I/MŠ-II

Vaša značka:

Vybavuje:
Ing. S.Žilinčík

Poprad dňa:
06.11.2019

VEC: „Materská škôlka v obci Malý Slivník - II“
doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov

Týmto Vám na základe poverenia verejného obstarávateľa (*obec Malý Slivník ako verejný obstarávateľ stavebných prác – predmet zákazky: zhotovenie stavebného diela: „Materská škôlka v obci Malý Slivník -“ - vyhlásené: zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2019 zo dňa 14.10.2019 značka 26753 – WYP*) dávame doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 30.10.2019:

Ad 2.)

Zodpovedný projektant vypracoval stanovisko k otázke týkajúcej sa riešenia dostupnosti stavebných prvkov (stropné panely) na trhu výrobcov prefabrikátov, z ktorého vyplýva nasledovné:

- 1.) Bola revidovaná projektová dokumentácia v časti STATIKA a bol vypracovaný nový výkres č.: ST – 02 (revízia zo dňa 5.11.2019), pričom pôvodný výkres ST – 02 (z VII.2016) stráca platnosť.
- 2.) Bola opravená časť súťažných podkladov: 01.5.1_ZoD cast D Cena a plat. podmienky_Malý Slivník_MŠ_príl.špecifikácia položiek_082019_oprava2

Obidva vyššie menované dokumenty boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa ako oprava súťažných podkladov.

Stanovisko zodpovedného projektanta je v plnom znení zverejnené ako príloha tohto doplnenia vysvetlenia súťažných podkladov.

Vypracoval:
Ing. Slavko Žilinčík – poverená osoba pre predmetné VO

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Register: Sro, 15783/P
IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910
IČ DPH: SK2021929910



STAVBA :
MIESTO STAVBY:
STAVEBNÍK:

**MATERSKÁ ŠKÔLKA V OBCI MALÝ SLIVNÍK
KÚ MALÝ SLIVNÍK, PARC. Č. 211/12; OKR. PREŠOV
OBEČNÝ ÚRAD MALÝ SLIVNÍK, MALÝ SLIVNÍK 48, 082 67
TERŇA, OKR. PREŠOV**

AUTOR /PROJEKTANT/:
VYPRACOVAL:

**ING. PETER BIROŠ, ING. ARCH. JOZEF SKOKAN
ING. PETER BIROŠ, ING. ARCH. JOZEF SKOKAN**

Stanovisko k dotazom

Dotaz:

“Strop z predpätých stropných panelov typu MF 265/B nad priestormi traktu administratívnej časti budovy MŠ v miestnostiach č. 1.01 – 1.20 je zadefinovaná prvkami predpätých stropných panelov s ozn. „SP4; SP5; SP6“. Tieto stropné panely podľa požadovaných dĺžok (13 840 mm) nie sú vo výrobnom procese dostupné. Maximálna možná dĺžka pre tieto typ MF265/B je 12 000 mm. Zároveň u stropných panelov s ozn. „SP3; SP5; SP6; SP7“ nachádzajúcich sa nad miestnosťami nižšie popísanými sa nachádzajú šírky panelov 750, resp. 1050 mm, pričom vo výrobnom procese sú dostupné v šírke 1 200 mm.“

Odpoveď:

Dutinové panely – prefabrikované predpäté stropné prvky LEIER (LHD), vo svojom výrobnom programe obsahujú prvky s označením LHD 26,5-2 (hrúbka panelu 265 mm), ktoré je možné použiť na svetlú vzdialenosť podporných stien v rozmedzí 5,00 – 14,50 m.

(prevzaté z montážneho návodu dutinových panelov)

V prípade, keď vzhľadom na dispozíciu objektu nie je možné podmienku šírky panelov 1200 mm splniť, je potrebné krajný panel po dĺžke odrezat' na požadovaný rozmer. Takýto panel je vhodné do stropu zabudovať tak, aby bol umiestnený rezanou časťou smerom k stúžujúcemu vencu.

(prevzaté z montážneho návodu dutinových panelov)

Podľa vyjadrenie dodávateľa stropných panelov na šírku 1050 mm je možné rezať. Na šírku 750 mm nie je možné rezať, ale na rozmer 770 mm; v takomto prípade je uloženie pozdĺžnej hrany panela 20 mm na podpornú stenu (roznášacia vrstva) rezanou časťou smerom k stúžujúcemu vencu (viď montážny návod dutinových panelov).

Na základe vyššie uvedeného bude upravený výkaz stropných prvkov stropu v grafickej časti a taktiež vo výkaze výmer.

V zmysle vyššie uvedeného odporúčame použiť stropné panely od firmy Leier, avšak je na zhotoviteľovi stavby použiť ekvivalentný výrobok.

V Okružnej, 05.11.2019

Vypracoval:

Ing. Peter Biroš