

MESTO ROŽŇAVA

Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 11.11.2019

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predmet zákazky: | „Úprava vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba“ |
| Postup a metóda: | postup podľa § 112 až 114, podlimitná bez využitia elektronického trhu |
| Typ zákazky: | zákazka na uskutočnenie stavebných prác |
| Vyhlásené: | vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 212/2019 zo dňa 21.10.2019 pod značkou 28099 - WYP |

Otázky záujemcu:

Otázka č.1

Kde v rozpočte sa nachádza Štrk vymývaný riečny 32-63 /243 m²/
Ktorý je uvažovaný ako riešený povrch časti sadových úprav.

Otázka č.2

Kde v rozpočte sa nachádza výkop pre realizáciu chodníkov a gumených povrchov
Plošná výmera 906+326 m²=1231 m² / skladba hr. Cca 35 cm= čo predstavuje 430 m³/
A plochy pre pieskové a štrkopieskové plochy, ktoré je nutné odkopať vzhľadom k tomu, že výškovo uvažuje z chodníkom zapoustením do terénu kompletne.
Plocha štrkových a pieskových ploch je = 881 vid situáciu ploch. / 52+170+347+243+69 m²/
Pri hrúbke štrkových ploch 0,1 m by išlo o výkop 881*0,1=88,1 m³
V Rozpočte sa síce nachádza odkop 756 m³ / ale ten predstavuje výkop pre výmeru podlažia na ploche 1700*0,45 m
Žiadame o vysvetlenie nezrovnalostí.

Otázka č.3

Výkop výmeny podlažia do hĺbky 45 cm, ktorý je uvažovaný na ploche 1700 m² a dodávka ornice podľa výkresu č. 4 nemá opodstatnenie, na väčšina tejto plochy bude vybudované ihrisko s gumovým povrchom a chodníky s dlažobným povrchom.
A ostatné plochy s výsadbou trávniku a pokryvnej zelene by si skôr zaslúžili výmenu resp. obohatenie hornej vrstvy aspon 10 cm na ploche 5485 m² čo by predstavovalo 548,5 m³
Žiadame o vysvetlenie aký bol zámer s ornice a na akej ploche, vzhľadom k tomu, že pojde o dost nákladnú časť ponuky.

Odpovede projektanta

K otázke č. 1: okrasné štrkové plochy navrhované ako súčasť sadových úprav a pri nich použitý materiál (riečny fr.32/64, drvený fr.4/8) je zahrnutý v položke č. 45 Geotextília biela. Tu malo byť napísané : "Geotextília biela a štrkový materiál - okrasný povrch". treba sa riadiť PD a výmerami v nej. Všetky množstvá sú zahrnuté v položkách rozpočtu.

K otázke č. 2: jednotlivé plochy majú rôznu konštrukčnú hrúbku (chodníky 36 cm, štrkové plochy 10 cm, pieskovisko 20 cm ...). Nie je preto správne to zaokrúhľovať komplexne na hrúbku 45 cm a žiadať o vysvetlenie aké sú a kde sú jednotlivé množstvá, pretože to nevychádza.
Všetko je zahrnuté v rozpočte, v jednotlivých položkách a v dokumentácii. Ak je uvedený v rozpočte odkop v objeme 756 m³, je to správne.

K otázke č. 3: Áno, - odkop, odvoz odkopávok a jeho výmena za zeminu (kvalitnejšiu ako tam je v súčasnosti), je opodstatnená.
Na takmer celej riešenej ploche je tak nekvalitná pôda, pozostávajúca z veľkej miery zo stavebnej suty,

štrkovej a kameninovej zeminy a dokonca veľkých kusov betónových balvanov, že bez čiastočnej náhrady by tu bolo nielen zakladanie výsadby a jej životnosť otázne, ale zároveň by to mohlo predstavovať nemalý problém aj pri stavbe navrhovaných prvkov (chodníkov, ihriskových a iných drevených prvkov...), a zhotovení ich podkladových konštrukcií, základov... Navožená ornica (jedná sa o obyčajnú zeminu, bez humusu ...) sa samozrejme nebude vracáť na miesta odkopávok pre navrhované stavebné prvky (chodníky, ihrisko...), ale na miesta určené pre výsadbu. Tu je samozrejme potrebné navrstvenie väčšieho objemu zeminy nakoľko sa tá zhutní a časom klesne...