

MESTO ROŽŇAVA

Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 12.11.2019

Predmet zákazky:	„Úprava vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba“
Postup a metóda:	postup podľa § 112 až 114, podlimitná bez využitia elektronického trhoviska
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Vyhlásené:	vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 212/2019 zo dňa 21.10.2019 pod značkou 28099 - WYP

Otázka záujemcu:

Žiadame o presný výpočet ako projektant prišiel ku číslu 765 m³ ako dostatočnému odkopu...

Ďakujeme

Predkladáme náš výpočet potrebných odkopov pre navrhované plochy a navrhovanú výmenu zeminu, žiadame o posúdenie správnosti a kontrolu.

Výmera odkopov hrúbka vrstvy plocha Objem odkopu projektované odkopy
cm m² m³ m³

1 Chodníky	36 906	326,16	
2 gumený povrch	35 326	114,1	
3 pieskový povrch	20 222	44,4	
4 štrk drvený 4-8	10 347	34,7	
5 štrk vymývaný 32-64	10 243	24,3	
6 štrková plocha v rámci výsadby	10 69	6,9	
7 pôdokryvná výsadba	5 2671	133,55	
8 lineárna výsadba	5 1351	67,55	
9 trávnaté plochy	5 2814	140,7	
			892,36 765

pre 7,8,9 - je uvažovaná výmena zeminu v objeme cca 500 m³ /čo je projektantský návrh množstva dodanej zeminu/

výmeny zeminu bude treba súčasťnú zeminu na ploche /7+8+9/ odkopať aspoň v hrúbke 5 cm a naviesť aspoň 10 cm vrstvu novej kyprej zeminu, ktorý po uľahnutí získa objem 5 cm zhutnenej zeminu

Ďakujeme za doplnenie.

Odpoveď projektanta

Výkopy pre:

-chodníky 906 m² (hlbka 36 cm)

-pieskovisko 52 m² (hl. 30 cm)

-piesková dopadová plocha 222 m² (hl. 20 cm) -okrasné štrkové plochy spolu 659 m² (hl. 10 cm) - gumové povrchy 326 m² (hl. 32 - 35 cm), sú spolu zaokrúhlene 550 m³.

Sú zahrnuté v položke č. 4 a 5 v rozpočte SO 01. Tieto množstvá predstavujú všetky výkopy, vrátane výkopov na ploche ohraničenej a vyznačenej vo výkrese č.4 (odstránenie sute).

V rámci ktorej sa nachádza aj značná časť dlaždených, gumových a štrkových plôch. Odstránenie sute sa podľa PD navrhuje v hlbke 45 cm - v priemere, čo môže byť 10 - 60 cm, v podľa konkrétneho stavu podložia a miesta určeného pre ďalšie zakladanie sadových úprav (nová ornica sa doplní len na miesta odkopávok, kde bude založená výsadba a trávnik). Výkop pod jednotlivé plochy je v predpisanej konštrukčnej hlbke (uvedenej v PD), individuálny podľa osobitného určenia.

Vami uvedené plochy pod číslom 7,8,9 a váš výpočet je nezrozumiteľný, a aj bezpredmetný, pretože výkopy pre výsadbu rastlín sú zahrnuté inde, v rozpočte SO 02 a sú počítané ako jamky v kusoch. A taktiež je tu samostatne počítané so substrátom na doplnenie k výsadbe rastlinného materiálu.

Tak ako je uvedené v PD a v rozpočte, navrhuje sa obnova jestvujúcej trávinatej plochy dosevom (nie je projektované odstránenie jestvujúceho povrchu na celej ploche trávniku a následné navozenie novej ornice). Založenie nového trávniku, je navrhované len na miestach kde bol povrch narušený v dôsledku realizácie stavby ostatných plôch a objektov. Navrhovaná nová ornica v rozpočtovanom objeme sa použije na vyplnenie odkopaných miest určených pre výsadbu (trávnik, rastliny).

Vzhľadom k podaniu vysvetlenia k súťažným podkladom sa predlžuje lehota na predkladanie ponúk v súlade s § 113 ods.7 ZVO na 18.11.2019 o 09:00 hod. V nadväznosti na zmenu lehoty na predkladanie ponúk sa mení i dátum otvárania ponúk na 18.11.2019 o 10:00 hod.