

PÔDORYS 1.PP


Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Viď protokol o určení vonkajších vplyvov

VÝKAZ MIESTNOSTI 1.PP			
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
0.01	VSTUPNÁ HALA	21.14 m²	100
0.02	DEGUSTAČNA MIESTNOSŤ	104.21 m²	200
0.03	CHODBA	1.72 m²	100
0.04	SKLAD	7.84 m²	100
0.05	UNIK. SCHODY	4.41 m²	150
0.06	ŠATŇA	12.27 m²	200
0.07	PREDSEIŇ	4.21 m²	100
0.08	WC MUŽI	10.83 m²	200
0.09	WC IMOBILNÝ	3.30 m²	200
0.10	WC ŽENY	8.05 m²	200
0.11	SKLAD	4.20 m²	100
0.12	PRÍPRAVA STRAVY	11.51 m²	300
0.13	UPRATOVAČKA	1.45 m²	100
0.14	SKLAD	27.28 m²	150

LEGENDA :

- ROZVÁDZAČ
- LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ S NÚDZOVÝM MODULOM
- LED SVIETIDLO PRISADENÉ 11W 665lm 3000K IP20
- LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ 10W 755lm 3000K IP44
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO PRISADENÉ 2x 9,1W 2600lm 4000K IP40
- NÚDZOVÉ SVIETIDLO S PIKTOGRAMOM
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP44
- STRIEDAVÝ SPÍNAČ, IP20
- KRÍŽOVÝ SPÍNAČ, IP20
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, IP20 / IP40
- SPÍNAČ rad.6+6, IP20
- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- DVOJITÁ 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- POTRUBNÝ VENTILÁTOR
- SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- HLAVNÉ KÁBLOVÉ TRASY V ELEKTROINŠTALAČNÝCH LIŠTÁCH
- ZMENA "1"



1	03.2022	DOPLNENIE MIESTNOSTI Ě.0.14 - SKLAD			
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY		PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
				PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING.ARCH.PETER C. ABONYI		<div>GasOil Technology a.s.</div> Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoi-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILÁN POKRIVČÁK			
KONTROLOVAL		ING. OĎREJ MONKA			
INVESTOR		ING. RASTISLAV ĽUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU	
				ING. MILÁN VARHOL	
STAVBA				STUPEN	
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE				DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
				DÁTUM	ČÍSLO PARE
				07/2021	
				FORMÁT	
A 2P					
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SUBOR				MIERKA	
SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY				1: 50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA				ČÍSLO ZÁKAZKY	
ELEKTRO				934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	
PÔDORYS 1.PP - OSVETLENIE				LIST	
				52593400-E002E06-1 1 / 1	

- WL 20 CYKY-J 3x1,5
- WL 21 CYKY-J 3x1,5
- WL 22 CYKY-J 3x1,5
- WL 23 CYKY-J 3x1,5
- WL 24 CYKY-J 3x1,5
- WL 25 CYKY-J 3x2,5
- WL 26 CYKY-J 3x2,5
- WL 27 CYKY-J 3x2,5
- WL 28 CYKY-J 3x2,5
- WL 29 CYKY-J 3x2,5
- WL 48 CYKY-J 3x1,5
- WS 48 CYKY-O 3x1,5