

Odpovede na otázky uchádzačov

Názov zákazky: Fotovoltaický systém

ID kód zákazky: 52453

Obstarávateľ: SALTICON SK, s.r.o., Martina Rázusa 9/1133 010 01 Žilina

Otázka:

- 1) Otázka č.1:** V prílohe č.1 v doplňujúcich informáciách je napísané " Obstarávateľ požaduje dodať 5 ucelených systémov. Počet súčastí uceleného systému nie je určený." Inštalovaný výkon 50kWp po zaokrúhlení bude rozdelený na 5 samostatných 10kW systémov, ktoré budú napájať 5 rozdielnych rozvádzačov ?

Odpoveď: Áno, 5 samostatných systémov s 5 rozvádzačmi.