



Vážený záujemca

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 29 k predmetu zákazky: **Rekonštrukcia objektu – II. Psychiatrická klinika SZU Banská Bystrica** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 94450-2024, číslo vydania série S úradného vestníka: 32/2024 zo dňa 14.02.2024; vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 33/2024 zo dňa 15.02.2024, 4903 - MSP;

Otázka č. 29.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 29:

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k súťažným podkladom, kde VV nie je v súlade s projektovou dokumentáciou. V PD výkresu A-14 (pôdorys nosnej konštrukcie podlahy 3NP) je výkaz nosných prvkov podlahy s podlahou podkrovia v množstve 813,6 m, vo VV v SO 01 - ASR (4 - vodorovné konštrukcie) je v položke č. 59 množstvo len 6,042 m.

Odpoveď k otázke č. 29.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 29:

Pri prepise do rozpočtu vznikla administratívna chyba v popise položiek č.58 a č.59.

Vo výkaz výmer sú upravené nasledovné položky:

VV: SO01 – ASR - pol:58 – správne: Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR

VV: SO01 – ASR - pol:59 – správne: Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR

ÚPRAVA vo výkaz výmer je vyznačená farebne.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.