

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SMSÚ ŽTS TO Trnava
Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	61/2022/283102-SMSÚTT/7a.13		16.6.2022

Vec: Vyjadrenie k PD

Stavba : Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-073 Hlohovec , pravý most

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Predmetná stavba sa nachádza v OPD na trati Bratislava Žilina TÚ 2701 DÚ 18 a túto križuje v žkm 61,085 – 61,119. Projektová dokumentácia pojednáva o oprave pravého diaľničného mosta (diaľnice Bratislava – Žilina) pozostávajúca zo sanácie spodnej plochy nosnej konštrukcie pilierov a odvodnenia . Pri prácach na oprave mosta budú nad traťou osadené ochranné drevené konštrukcie ako ochrana proti padaniu stavebného materiálu. Zhotoviteľ stavby predloží harmonogram prác vrátane požiadaviek na napätové a traťové výluky počas prác realizovaných na spodnej stavbe a podhlade mosta.

Vyjadrenie:

Pred realizáciou prác žiadame vystaviť objednávku na SMS ŽTS TO Trnava o dozor úsekového správcu a dodať na schválenie technologický postup prác . Žiadame byť prizvaný na odovzdanie staveniska a kolaudácii predmetnej stavby. Po ukončení stavebných prác žiadame uviesť koľajisko a celý priestor pod mostom do pôvodného stavu. (Očistiť od prípadného stavebného odpadu). Počas výstavby nesmie stavebník bez súhlasu ŽSR používať pozemky ŽSR a ani skladovať žiaden materiál na pozemku ŽSR. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy . Žiadame zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor (min. 3 m od osi krajnej koľaje) a ustanovenia predpisu ŽSR Z2.

K predmetnej stavbe nemáme iné pripomienky.

Stanovisko SMSÚ ŽTS Trnava je len čiastkové a nenahrádza stanovisko OR Trnava .

Vedúci SMSU ZTS Trnava

