

**Ing. Longaiová Anna, Trhové námestie 4567/7A, 979 01 Rimavská Sobota**

Č.T.0905 257 672

Vyjadrenie projektanta k technickému stavu objektov :

Ovčín R1 , č.p.245/19

Ovčín R2 , č.p.245/20

V čase vypracovania projektovej dokumentácie na uvedené objekty ( 05/2022) poruchy konštrukcii, ktoré vyskytovali na budovách vyžadovali odstránenie porúch v krátkom časovom horizonte ( 4-5 mesiacov). Krytiny boli porušené, dažďová voda zatekala do konštrukcie krovu, stien, základov. Okná a dvere v obvodovej stene boli porušené , resp. chýbali. Budova bola otvorená. Nepriaznivé zimné obdobie a silné vetry pôsobili prepadnutie strechy, a porušenie konštrukcii objektov. Rekonštruovať uvedené objekty považujem za neekonomické , preto nie sú ďalej použiteľné.

V Rimavskej Sobote, 19.09.2023

