

### **Žiadosť o vysvetlenie č.1**

**Otázka:**

žiadam Vás o vysvetlenie nezrovnalosti medzi PD a VV v časti 02-strecha číslo položky 15. V PD je navrhnutá trapézová krytina a vo VV strešná krytina v tvare škridle, ktorá je ale nevyhovujúca na tento sklon strechy.

**Odpoveď:**

Spomínaná nezrovnalosť medzi PD a VV v časti 02-strecha číslo položky 15, bola vybavená aktualizáciou Projektovej dokumentácie z 25.02.2024 a predĺženia lehoty na predkladanie ponúk.