



LEGENDA:

- Z1_A — zásuvka 230V/16A, TN-S, v=30cm,
- Z1_B — zásuvka 230V/16A, TN-S, v=120cm,
- Z1_C — zásuvka 230V/16A, TN-S, UPS, P_{max}=2kW, v=120cm
- Z1_B — zásuvka 230V /16A, IT, cez UPS, P_{max}=2kW, v=120cm
- AT ● núdzový vypínač "OFF" s aretáciou, v=180cm,
- EAT ⚡ hlavný vypínač, on/off, v=180cm,
- zásuvka 2x RJ45, cat.6a
- ↔ dverný kontakt

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom)

- základnou izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytmi
- IT zdravotnícka sústava

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranným uzemnením a ochranným pospájaním
- samočinné odpojenie pri poruche (systém TN)

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV

Doplňková ochrana: prúdové chrániče RCD

Doplňková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Prostredie podľa STN33 2000 5–51v priestore Gamakamera II:
AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1 a AM–8–2, AN2, BA1 a BA3, BC2, BD4, BE4, CA1, CB1

podľa Prílohy A.1

podľa Prílohy A.2

podľa STN 33 2000–7–710

podľa čl. 411.3.1

podľa čl. 411.3.2

podľa kapitoly 411

podľa kapitoly 412

podľa kapitoly 414

podľa čl. 415.1

podľa čl. 415.2

číslo zmeny: / revision no. /	dátum zmeny / revision date /	vypracoval / drawn by /	popis zmeny / revision description /



±0,000 ≡ xxx m n.m.Bpv

stavebník / investor /	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, 036 59 Martin								
vedúci projektu / project leader /	Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., MBA								
generálny projektant / general desinger /	.						zodpovedný projektant časti / chief project architect /		
hlavný architekt projektu / project architect /	.								
zodpovedný projektant časti / chief project engineer /	Ing. Peter Chobot								
vypracoval / drawn by /	Ing. Peter Chobot								
kontroloval / checked by /	.								
akcia / project /	STAVEBNÉ ÚPRAVY KLINIKY NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY NOVÉHO PRÍSTROJA - HYBRIDNÉHO DIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU SPECT/CT								
stavba / building /	SPECT/CT						miesto stavby / building location / p.č.:1747/16, k.ú.: Martin		
štupň / project stage /	Dokumentácia pre stavebné povolenie								
číslo a názov objektu: / building name and id /	SO.01						dátum / date / 07/2023	sada / volume no. /	
časť projektu / part of the project /	Elektroinštalácia						mierka / scale / 1:50		
názov výkresu / name of drawing /	Pôdorys 6NP, Gamakamera II - silové a ovládacie rozvody						formát / format / 3xA4		
kód výkresu / drawing code /	kód akcie / project code /	stavba / building /	štupň / project stage /	stavebný objekt / building object /	časť číslo / part number /	profesia / profession /	číslo výkresu / drawing no. /	pole / area /	revízia / revision no. /
	UNM	-	DSP	-	-	EL	EL01	-	R00