

Vysvetlenie Súťažných podkladov:

Otázka č.1:

Disponuje obstarávateľ súhlasným stanoviskom k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja od príslušnej distribučnej spoločnosti? Vie stanovisko poskytnúť súťažiacim?

Odpoveď:

Obstarávateľ zatiaľ nedisponuje stanoviskom k od príslušnej distribučnej spoločnosti.

Otázka č.2:

Disponuje obstarávateľ súhlasným stanoviskom k projektovej dokumentácii k lokálnemu zdroju od príslušnej distribučnej spoločnosti? Vie stanovisko poskytnúť súťažiacim?

Odpoveď:

Obstarávateľ zatiaľ nedisponuje stanoviskom k od príslušnej distribučnej spoločnosti.

Otázka č.3:

Disponuje obstarávateľ stavebným povolením k tomuto lokálnemu zdroju? Vie stanovisko poskytnúť súťažiacim?

Odpoveď:

Obstarávateľ disponuje stavebným povolením, ktoré však zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Z tohto dôvodu nebude pridané k súťažným podkladom.

Otázka č.4:

PPA požaduje aby v dodávke FVE boli aj Požiarne odpájače panelov alebo optimizéry pod panelmi, vo vašom projekte sa nenachádzajú. Upravíte požiadavky / projekt?

Odpoveď:

Požiarne odpájače panelov a optimizéry nie sú súčasťou projektu. Ten prešiel kontrolou zo strany PPA. Nedisponujeme informáciou, že by to bola podmienka PPA, z časových dôvodov projekt nebude upravený.

Otázka č.5:

Bude obstarávateľ akceptovať aj ponuku a prevedenie s vyšším výkonom jednotlivých panelov, nižším celkovým počtom panelov a k tomu prispôsobenému striedaču, kde takéto riešenie je v mnohých ohľadoch efektívnejšie?

Odpoveď:

Dané riešenie je prispôsobené rozmerom konkrétnej strechy. Z toho dôvodu obstarávateľ trvá na zachovaní počtu panelov.