

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:


411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2019

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: KOMARNO	MsÚ: KOLÁROVO			
INVESTOR: TOMATA s.r.o., KOLÁROVO ŽELEZNIČNÝ RÁD č.3154			Formát :	1 x A4
			Účel :	PpSP
STAVBA : SKLAD POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV KOLÁROVO, ŽELEZNIČNÝ RÁD č.3154			Dátum :	III. 2021
			Arch.číslo :	JK-993.1-2/21
ČASŤ : SO-01: ELEKTROINŠTALÁCIA				
DRUH VÝKR. : DOPLNENIE POISTKOVEJ SKRINKY: "SP"			Mierka : -	Čís.výkr. : E-04.