

emPulse, s.r.o.  
Revolučná 10  
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa  
03.04.2017

Naše číslo  
059-4120-2017  
2017-00003937

Vybavuje/linka  
Ing. Žuffová/0906 31 3223

Žilina  
31.05.2017

**Vec: Vyjadrenie hlavného zamestnanca dohľadu k projektovej dokumentácii - Zlepšenie cyklistickej  
infraštruktúry v TSK, časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park.**


Na základe Vašej žiadosti zo dňa 03.04.2017 a po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou (Martinka M., emPulse, s.r.o. Žilina, 2017: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji, Časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park), ktorá bola vypracovaná pre účely vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby konštatujeme nasledovné:

- účelom projektu je vybudovanie obojsmernej cyklotrasy osadenej na korune a na päte ľavostrannej hrádze energetického kanála Trenčín a Dubnica nad Váhom s celkovou dĺžkou 13 459,54 m,
- cyklotrasy sú vedené po existujúcich obslužných komunikáciách, po korune energetického kanála a sčasti na oporných múroch z gabiónov na vzdušnej strane päty a prísypov vzdušného svahu,
- pri realizácii predmetného cyklistického chodníka je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu merných zariadení (pozorované výškové body a pozorovacie sondy, ktoré sú vo vlastníctve SVP, š. p.), ktoré slúžia na monitoring zvislých posunov prírodných kanálov a hladinového režimu podzemných vôd v oblasti prírodných kanálov,
- nad pozorovanými výškovými bodmi, ktoré sú situované na korune prírodných kanálov odporúčame osadiť uzamykateľný poklop tak, aby lícoval s konečnou úpravou povrchu cyklotrasy,
- v prípade, že bude potrebné výškovo upraviť ocelové chráničky pozorovacích sond v trase cyklistického chodníka, odporúčame osadiť uzamykateľný poklop pozorovacej sondy tak, aby lícoval s konečnou úpravou povrchu cyklotrasy a následne je nutné geodeticky zamerať novú nadmorskú výšku hlavy pozorovacej sondy,
- v prípade, že bude nevyhnutné existujúce merné zariadenia (pozorovacie sondy) odstrániť, bude potrebné zrealizovať nové pozorovacie sondy v blízkosti pôvodných, s tým, že bude potrebné vykonať z vrtoŧ odber vzoriek a laboratórne geotechnické skúšky zemín (parametre vrtoŧ, rozsah skúšok a počet odoberaných vzoriek budeme špecifikovať pre konkrétne novovybudované vrty) a vykonať polohopisné zameranie nových sond,

Tel.: +421 906 31 3223, Fax: +421 906 31 3299  
e-mail: [zuzana.zuffova@vzb.sk](mailto:zuzana.zuffova@vzb.sk), [www.vzb.sk](http://www.vzb.sk)

- nové prísypy za oporným múrom z gabiónov na päte hrádze nesmú tvoriť bariéru pre filtračné prúdenie priesakovej vody cez teleso hrádze, priepustnosť prísypov zabezpečí včasné lokalizovanie priesakov v prípade poškodenia návodného betónového tesnenia energetických kanálov,
- požadujeme zaslať projektovú dokumentáciu (ďalej aj PD) pre **územné rozhodnutie** a PD pre stavebné povolenie v elektronickej forme.

S pozdravom

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "SVP š.p., OZ Piešťany" in a bold, sans-serif font. The signature is written in a cursive style, with the first letter being a large, stylized 'S'.

Príloha: 1 x PD pre vydanie územného rozhodnutia

Kópia: SVP š.p., OZ Piešťany