

Otázka č. 1: V súbore odpovede na otázky uvádzate "VN rozvádzače v kioskových trafostaniciach 2 x 630 kVA nebudú súčasťou dodávky" v projektovej dokumentácii je iba jedna kiosková trafostanica. Je to iba nezrovnalosť v popise ?

Odpoveď: V projektovej dokumentácii ja navrhovaná jedna kiosková trafostanica 2x630 kVA s dvomi suchými transformátormi 2 x 630 kVA

Otázka č. 2: V súbore odpovede na otázky uvádzate že na výkrese "(viď. výkres V7 804)" je znázornená hlavná rozvodňa, tento výkres však nie je pri podkladoch. Pri podkladoch je výkres V5_804 v ktorom je mnoho nezrovnalostí. Chceme preto poprosiť Verejného obstarávateľa o zaslanie aktuálnych podkladov k danému projektu.

Odpoveď: prikladáme výkres V7 804, ktorý je aktuálny, výkres V5_804 neplatí, bol aktualizovaný výkresom V7 804.

Otázka č. 3: Vo výkaze výmer nie sú položky pre káblovú trasu od VN rozvádzača k transformátorom T1 a T2. Prosíme Verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu, prípadne o určenie kam tieto položky začleniť.

Odpoveď: Káblová trasa k existujúcim transformátorom T-1 a T-2 (2x1000 kVA) je už existujúca! (je vyhotovený betonový káblový kanál vo VN rozvodni a v trafo komorách T-1 a T-2)

Otázka č. 4: Vo výkaze výmer pre VN je uvedený T-adaptér RICS-5139 pre 22kV, tento T-adaptér je pre káble s prierezom jadra 95-185mm², podľa technickej správy je prírodný kábel 3x NA2XS(F)2Y 1x240, to znamená že je potrebný T-adaptér RICS-5149. Prosíme teda Verejného obstarávateľa o zmenu vo výkaze výmer.

Odpoveď: platí výkaz výmer

Otázka č. 5: Vo výkaze výmer pre VN je uvedená položka "č.15 Koncovka 1-žilová vnútorná pre kábel 22kV : POLT-24D/1XI-ML-2-13, skrutkové káblové oká, sada pre 3 žily [70÷150]mm²", z podkladov nám nie je jasné pre ktoré káble je uvažovaná táto koncovka.

Odpoveď: Počet koncoviek uvedené v položke č.15 ostáva podľa výkazu a výmer

Otázka č. 6: Vo výkaze výmer pre VN je uvedená položka č.19 Montáž adaptéru RICS, v ktorej sú zarátané všetky koncovky a T-adaptéry, nie sú tým pádom položky č.12 ; 13 ; 20; 21duplicitné ?

Odpoveď: Položka č.15 vo výkaze ostáva podľa požiadavky projektanta