


Napätová sústava: Strana VN: 3 AC ~ 50 Hz, 22 kV / IT,
Ochrana pred zásahom el. prúdom: STN EN 61 936-1:2011
Ochrana pred priamym dotykom STN EN 61 936, čl. 8.2.1.1.
(pri normálnej prevádzke): krytmi, zábranami
Ochrana pred nepriamym dotykom STN EN 61 936 : 1, čl. 8.3. a Kapitola 10
(pri poruche) : uzemnením
Doplnková ochrana pospájaním STN 33 2000-4-41 čl. 415.2

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------|
| VYPRACOVAL Ladislav Szaraz | | ZODP.PROJ.PROFESIE Ladislav Szaraz | | KONTRLOVAL Attila Petrszel | | HIP.PROJ.STAVBY Ladislav Szaraz | | <div>Alcazo S.R.O.</div> <div>941 07 VELKÝ KÝR, APÁTSKA 41</div> <div>+421 905 851 950</div> <div>ALCATOSRO@GMAIL.COM</div> | |
|  | | | | | | | | | |
| Miesto: Výrobná hala ESD Objekt A | | | | | | | | | |
| Okres: Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj. | | | | | | | | | |
| Investor: EQUUS a.s. HVIEZDNÁ 38, BRATISLAVA | | | | | | | | | |
| Trafostanica vo výrobnom závode EQUUS a.s. | | | | | | | | FORMAT 2 A4 | |
| VN rozvodňa a trafostanica EH5 2X630 kVA | | | | | | | | DATUM 14.04.2022 | |
| Situácia existujúci stav | | | | | | | | STUPEN RP | |
| | | | | | | | | MERITKO 1:100 | |
| | | | | | | | | ZAK.CISLO: 2601 | |
| | | | | | | | | ARCHIVNI CISLO 2601/02/2022 | C.VYKRESU V7 803 |