



LEGENDA PO:

	OHRANIČENIE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU		VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
	POSUDZOVANÝ STAVEBNÝ OBJEKT		SMER PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE
	SUSEDNÉ STAVBY		KATASTER
	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA (SCHÉMATICKY)	(A,B,C,D)	OZNAČENIE ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI
	PRÍSTAVBA		POŽIARNY REBRÍK
	PODZEMNÝ HYDRANT DN 80		

POZNÁMKY A POŽIADAVKY PO:

K OBJEKTU PRIAMO VEDIE DVOJPRUHOVÁ PREJAZDNÁ AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA. TÁ JE NAPOJENÁ NA PREJAZDNÚ MIESTNU KOMUNIKÁCIU (CESTA SLOBODY III/2593). PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA MUSÍ SPLŇAŤ VŠETKY POŽIADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE. **POŽADOVANÉ MNOŽSTVO VODY** SA NAVRHUJE ZABEZPEČIŤ PROSTREDNÍCTVOM EXISTUJÚCEHO AREÁLOVÉHO VODOVODU A ODBERNÝCH MIEST(PODZEMNÝCH HYDRANTOV DN 80). PODZEMNÝ HYDRANT NA VONKAJŠOM VODOVODE MUSÍ BYŤ UMIESTNENÝ MIMO POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU STAVBY, NAJMENEJ 5 m A NAJVIAC 80 m OD POSUDZOVANEJ STAVBY. **ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI** OD POSUDZOVANEJ PRÍSTAVBY NEZASAHUJÚ DO SUSEDNÝCH STAVIEB.

NA TÚTO DOKUMENTÁCIU SA VZŤAHUJE OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V ZMYSLE ZÁKONA 185/2015 Z. z. (AUTORSKÝ ZÁKON). JEDNOTLIVÉ ČASTI DOKUMETÁCIE SÚ DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA. ICH ROZMNOŽOVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE NEZÁKONNÉ, POKIAĽ TO NEBOLO ZMLUVNE DOJEDNANÉ INAK.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jozef Štofán, špecialista požiarnej ochrany	 Totuus, s. r. o. +421 948 022 932 stofan@totuus.sk
KONTROLOVAL:	Ing. Jozef Tomaník, špecialista požiarnej ochrany	
INVESTOR:	EQUUS a.s., Hviezdna 38, Bratislava, PSČ 821 06, SR	STUPEŇ: DSP
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA HALY - ROZŠÍRENIE BALIARNE	PROFESIA: PBS
OBJEKT:	VÝROBNÁ HALA	DÁTUM: 04/2022
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	Vinica, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj	MIERKA: 1:400
PARCELA:	KN-C 2010/2, 2010/4	FORMÁT: 2 x A4
OBSAH:	Situácia stavby	OZNAČENIE: PBS-01

