



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00103	Vybavuje/linka Ing. Monika Debnárová 0949 014 601	Banská Bystrica 23.02.2024
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Litterra, n. o., Železničná 260/27, 050 01 Revúca, IČO: 53985702
Predmet zákazky: Svietidlá v rámci projektu Premena prvého slovenského literárneho gymnázia, Revúca
Druh postupu: prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a s cieľom určiť úspešného uchádzača
Vyhlásené: 16.02.2024

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 20.02.2024 o 09:27 hod:**

Otázka:

Prosíme o informáciu aký je požadovaný výkon lištových svietidiel a svetelný tok v lumenoch ?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že všetky parametre svietivosti musia byť v súlade s normou STN EN 12464-1 vzhľadom k účelu miestnosti. Administratívne priestory minimálne 500 luxov, chodbové priestory minimálne 100 luxov, výstavné priestory minimálne 300 luxov, pulty minimálne 300 luxov, hygienické priestory minimálne 200 luxov. Požiadavka na svetelný tok je 1800 lm.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 20.02.2024 o 16:11 hod:**

Otázka:

Samotný lištový systém už má obstarávateľ zakúpený a požaduje naceniť len svietidlá, ktoré s ním budú kompatibilné?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ už má zakúpený a namontovaný lištový systém, nakoľko tento bol súčasťou stavebných prác. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ požaduje naceniť len svietidlá kompatibilné s týmto systémom. Typ systému je uvedený priamo v technickej špecifikácii.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 21.02.2024 o 11:20 hod:**

Otázka:

Prosíme ešte uhol vyžarovania.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že požadovaný uhol vyžarovania je 15-45 stupňov.

S úctou,

Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa