

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa: 14.03.2023	
Stredisko:	31
Ev. číslo: 0572	Vybavuje: K4

SUDOP Košice a.s.  
Žriedlová 1  
040 01 Košice

Vaše číslo:

Naše číslo:

MHTH/KE/2023/1534

Vybavuje/kontakt:

Ing. Peter Dula  
055 619 2381

V Košiciach, dňa:

9. 3. 2023

Vec: **KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa: UČS 16, UČS 17, UČS 18, UČS 19 - UČS 19a, UČS 19b, UČS 20, UČS 21 - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania**

Dňa 10.02.2023 naša spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s. prijala Vašu žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

Projektová dokumentácia rieši zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy v meste Košice a zároveň rieši zabezpečenie ochrany horúcovodov vedených pod koľajnicami. Jedná sa o zabezpečenie ochrany pred účinkami dynamického zaťaženia počas odstraňovania pôvodného zvršku a spodku existujúcej električkovej trate od ťažkých stavebných mechanizmov a po realizácii navrhovanej modernizácie električkovej trate pred ich náhodným zaťažením.

**K predloženej projektovej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:**

- Na výkrese „2016\_DSP\_E17\_170821\_02\_SIT“ žiadame zmeniť správcu teplovodov z „TEHO – teplovod“ na „MH Teplárenský holding, a. s. – teplovod“.
- Na výkrese „2016\_DSP\_E17\_170821\_01\_TS“ žiadame opraviť preklep v staničení - na str. 8 je staničenie 1,119 220 – na str. 3 je 1,229 220.
- Žiadame prísne rešpektovať priestorovú normu na križovanie a súbeh vedení, hlavne súbeh a križovanie napájacích trakčných kabelovodov.

K technickému riešeniu **nemáme pripomienky**. Spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s. **súhlasí s navrhovanou** stavbou „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa: UČS 16, UČS 17, UČS 18, UČS 19 - UČS 19a, UČS 19b, UČS 20, UČS 21“ **a s vydaním stavebného povolenia** v rozsahu, aký je uvedený vo Vašej žiadosti.

**Realizačnú projektovú dokumentáciu plánovanej stavby žiadame predložiť k odsúhlaseniu.**

V prípade výkopových prác pri strete záujmu s inžinierskymi sieťami našej spoločnosti, **v záujmovom území žiadame:**

- prísne rešpektovať inžinierske siete našej spoločnosti,
- pri zemných prácach dodržať Priestorovú normu STN 73 6005, zákon č. 657/2004 Z. z. - § 36 (ochranné pásmo), v ochrannom pásme žiadame realizovať ručný výkop,
- pred začatím výkopových prác požiadať našu spoločnosť o presné vytýčenie inžinierskych sietí - potrubná časť - **jan.dinic@mhth.sk**, **henrich.gula@mhth.sk**, oznamovací kábel - **jaroslav.bunda@mhth.sk**,
- pri prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení, a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde ku križovaniu alebo súbegu, pred zasypaním žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti na kontrolu stavu izolácie, stavu nepoškodenosti predmetného zariadenia, dodržania STN 73 6005 (p. Dinič 0907 528 269, p. Guľa 0918 824 276, Ing. Bunda 0918 380 211), a v prípade odkrytia, je ho možné znova zasypať iba so súhlasom našej spoločnosti,
- **objednávku** na vytýčenie inžinierskych sietí **zaslať** našej spoločnosti na adresu **info.ke@mhth.sk** minimálne 3 dni pred požadovaným termínom s platným vyjadrením k predmetnej stavbe.

S pozdravom

**MH Teplárenský holding, a.s.**  
Turbínová 3, 831 04 Bratislava  
mestská časť Nové Mesto  
IČO: 36 211 541  
IČ DPH: SK2020048580  
4

**Príloha**

1 x situácia územia

1 x situácia GIS

  
Ing. Milan Habán  
riaditeľ závodu