



SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlova 1	
Došlo dňa: 21 -03- 2023	
Stredisko:	31
Ev. číslo:	0590
Vytavil:	KU

• SUDOP Košice a.s.  
Žriedlova 1  
040 01 Košice-Staré Mesto  
Slovenská republika  
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
0415/2015/31 24.02.2023	OU-KE-OSZP3-2023/016873-004	Mgr. Toplanský/324	21. 03. 2023

Vec

„KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa – UČS 18 Obratisko Važecká“ - vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Podaním doručeným dňa 24.02.2023 ste v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava zastupujúcej stavebníka Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, predložili tunajšiemu úradu projektovú dokumentáciu hore uvedenej stavby, vypracovanú v mesiaci november 2022 so žiadosťou o vyjadrenie k stavebnému konaniu.

Predmetom predloženej dokumentácie je realizácia stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa – UČS 18 Obratisko Važecká“ na pozemkoch v katastrálnom území Jazero v Košiciach. Ide o dopravnú a líniovú stavbu, ktorej hlavnou charakteristikou je modernizácia vybraných úsekov električkových tratí v meste Košice. Účelom predmetnej stavby je zvýšenie technickej vybavenosti električkových tratí s cieľom na ich skvalitnenie a zlepšenie technických parametrov ako aj zvýšenie komfortu a plynulosti jazdy na predmetných úsekoch električkovej trate. Stavba sa delí na ucelené časti (UČS), následne sa technologická a stavebná časť člení na profesné odbory, a nakoniec na jednotlivé stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS). Existujúci systém odvodnenia spodku resp. električkového telesa sa nemení. Odvodnenie zemnej pláne bude riešené trativodným systémom napojeným do existujúcej kanalizačnej siete.

Z vodohospodárskeho hľadiska projektová dokumentácia UČS 18 rieši tieto stavebné objekty:

SO 18-04-01.1 Obratisko Važecká, odkanalizovanie koľajiska – rieši návrh zaústenia trativodného systému odvodňujúceho zemnú pláň koľajového objektu v úseku od koncových trativodných šachtiet po zaústenie do kanalizácie. Navrhnuté sú kanalizačné prípojky PVC DN150, na začiatku ktorých budú v koncových drenážnych šachtách osadené spätné klapky.

SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí – rieši preloženie existujúcich vodovodných potrubí na obratisku Važecká. Navrhnutá je preložka zásobného vodovodu OC DN500 do novej trasy z potrubia TVL DN500 v dĺžke 93,15 m. Potrubie bude v mieste križovania s električkovou traťou uložené v chráničkách OC DN800. Konce chráničiek budú uzatvorené tesniacimi manžetami, prípadne ukončené v navrhovanej armatúrnej šachte AŠ1. Vodovodné potrubie TVL DN500 bude napojené na existujúce vodovodné potrubie OC DN500 v asfaltovej ploche na rohu Važeckej a Galaktickej ulice, následne bude vedené v súbahu

existujúceho vodovodu a bude ukončené napojením na existujúci vodovod OC DN500 v existujúcej armatúrnej šachte. Po napojení potrubia TVL DN500 na existujúci vodovod OC DN500 bude existujúca armatúrna a vodomerná šachta kompletne zdemolovaná. V navrhovanej armatúrnej šachte bude osadený uzáver DN500 a zároveň v nej dôjde k napojeniu navrhovanej preložky vodovodu HDPE DN200, ktorá bude realizovaná z potrubia HDPE DN200 o dĺžke 88,34 m v novej trase. Súčasťou preložky tohto vodovodu bude aj realizácia armatúrnej šachty AŠ2 s výmenou armatúr a tvaroviek a dopojenie existujúcich vodovodných vetiev DN150 na prekladaný vodovod v AŠ2. Existujúca armatúrna šachta bude zdemolovaná. Zároveň sa v rámci stavebného objektu navrhuje aj preložka vodovodu DN100, ktorá bude zrealizovaná z potrubia HDPE DN100 v novej trase. Súčasťou preložky tohto vodovodu bude aj vybudovanie novej monolitckej šachty VŠ1 DPMK a demolácia existujúcej šachty.

SO 18-09-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí – rieši preloženie kanalizačného potrubia DN500 z dôvodu súčasného vedenia kanalizácie v navrhovanej električkovej trati. Navrhovaná preložka bude zrealizovaná z potrubia PP DN500 o dĺžke 113,95 m. Súčasťou preložky budú 4 ks kanalizačných šacht KŠ1 – KŠ4. Zároveň bude realizovaná stoka A z potrubia PP DN400 a DN300 o dĺžke 119,80 m, stoka B z potrubia PP DN 400 a DN300 o dĺžke 62,05 m, stoka C z potrubia PP DN200 o dĺžke 10,77 m a kanalizačná prípojka DPMK z potrubia DN200 o dĺžke 15,70 m.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) podľa § 28 vodného zákona k predloženej žiadosti dáva nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k realizácii stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa – UČS 18 Obratisko Važecká“ v súlade s predloženou dokumentáciou nemáme námietky. K predloženej žiadosti máme nasledovné pripomienky:

1. Hore uvedený stavebný objekt SO 18-04-01.1 Obratisko Važecká, odkanalizovanie koľajiska v zmysle § 52 vodného zákona nemá charakter vodnej stavby, preto nepodlieha povoleniu špeciálneho stavebného úradu, orgánu štátnej vodnej správy, ale povolí ho stavebný úrad príslušný na povolenie navrhovanej stavby.

2. Stavebné objekty SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí a SO 18-09-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí v zmysle § 52 vodného zákona majú charakter vodnej stavby, preto podliehajú povoleniu špeciálneho stavebného úradu, orgánu štátnej vodnej správy tunajšieho úradu.

3. K žiadosti o stavebné povolenie na vodné stavby je nutné doložiť:

- 2x projektovú dokumentáciu povoloovaných vodných stavieb, ktorá musí byť vypracovaná a opečiatkovaná odborne spôsobilým projektantom pre vodné stavby,
- územné rozhodnutie,
- záväzné stanovisko mesta Košice, ako všeobecného stavebného úradu, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorým bude vydaný súhlas pre špeciálny stavebný úrad na vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu,
- stanovisko vlastníka, prípadne prevádzkovateľa dotknutého vodovodu a kanalizácie k realizácii stavby,
- ako aj všetky doklady, potrebné vyjadrenia a súhlasy k vydaniu stavebného povolenia, v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, v spojení s § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza povolenie ani súhlas okresného úradu vydávaného podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v spojení s § 140b stavebného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Predmetné vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a v zmysle § 73 ods. 16 vodného zákona sa naň nevzťahujú ustanovenia o správnom konaní.

Ing. Richard Jakubišin  
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

# Doručenka

001 18

## Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00151866\_10113

Prijímateľ

ico://sk/31664288

## Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

22.03.2023 00:00:00

## Doručovaná správa

Identifikátor správy

52886d46-317e-4e02-94e0-c591add0d63

## Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmllenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

4lbd2dxRravCs1A8o43X8dtB/IAkTJiTd3c3xLmRfQFE8LLwGHRnqCTzODCTCWLVIYeRkpJo40FY7QgOWZ+wCA==

## Prílohy

## Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

f402b565-1634-41c8-940b-56ceb97d7969