Legenda:

- Uzemňovací pás FeZn 30x4mm
- Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, uložený v zemi (PD nerieši)
- SR02 Odbočovacia spojovacia svorka SR02
- SZ Skúšobná svorka
- SP Vodivý spoj / prípájacia svorka
- Stúpacie vedenie FeZn

ZOZNAM MIESTNOSTI

CIS. MIESTN.	UCEL MIESTNOSTI	PLOCHA m^2
101	VSTUP, ZADVERIE	21,80
102	SATNA	13,80
103	WC	1,70
104	UMYVAREN, SPRACHA	4,80
105a	KANCELARIA	18,40
105b	SERVEROVNA	8,80
105c	MIEST. ROZVADZACA BATERII R-GB	8,80
106	JS ROZVODNA	146,40
107	VN ROZVODNA	75,40
108	MIESTNOST TRANSFORMATORA	34,70
109	MIESTNOST TRANSFORMATORA	34,40
110	MIESTNOST TRANSFORMATORA	34,40
111	MIESTNOST TRANSFORMATORA	8,00
112	MIESTNOST TRANSFORMATORA	6,90
PLOCHA SPOLU		418,30

ZOZNAM MIESTNOSTI

CIS. MIESTN.	UCEL MIESTNOSTI	PLOCHA m^2
001	CHODBA	14,20
002	SCHODISKO	5,40
003	CHODBA	23,20
004	SCHODISKO DO KOLEKTORA	4,30
005	UMYVAREN	6,40
007	SKLAD NARADIA	21,50
008	KABLOVY PRIESTOR	260,70
009	TRAFOKOPKY	106,50
010	KABLOVOD	172,00
PLOCHA SPOLU		614,20

NOVÝ STAV - 1.PP



NOVÝ STAV - 1.NP



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice	
Investor - stavebník:	KOŠICE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016; Stupeň - účel: DSP

REMING CONSULT A.S. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Peter Jacko	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Tomáš Vasiľ	
Kontroloval:	Ing. Peter Jacko	
Kraj:	Košický	Okres: Košice

privel spol. s r.o. Palkovičova 4 04001 KOŠICE

Stavba:
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

UČS: UČS 17
Ul. Slanecká, úsek trate kríž. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo)

Objekt/súbor: PS 17-24-01
TÚ kríž. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K" - 22kV a časť AC

Názov prílohy: Technologické uzemnenie

Stupeň - účel:	DSP
Zákazkové číslo:	2016
Dátum:	10/2022
Počet A4:	8
Mierka:	1:100
Časť:	E.17
Súprava:	
Príloha:	7