

Do Wykonawców

Nasz znak: ES.II.3.2025/01

Data: 2025-02-06

Wyjaśnienie i zmiana treści Zaprośzenia do składania ofert

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych, art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego Ustawy z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej zwana ustawa Pzp, wyjaśnia i zmienia treść Zaprośzenia do złożenia ofert, zgodnie z poniższymi zapisami:

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o wyjaśnienie jakiej mocy jest wymagana instalacja fotowoltaiczna ponieważ w zapytaniu ofertowy nie jest to wyraźnie zaznaczone. W jednym paragrafie mamy informację: "Zakres zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kWp i o dodatkowe 30 kWp wraz z dostawą magazynu energii o pojemności 30 kWh (dwa magazyny po 15 kWh +rezerwa) o następujących parametrach"

późniejsza treść odnosi się tylko do instalacji z przedziału 30-33, z ilości i mocy modułów wychodzi 31,755 kWp.

Moje pytanie jest zatem następujące czy oferta ma być na instalację o mocy 30 kWp, 33 kWp czy z przedziału pomiędzy tymi wartościami + dodatkowym bankiem energii o pojemności 30 kWh.

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 1:

Uwzględniając zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że instalacja ma być o mocy 33 kWp + dodatkowy bank energii o pojemności 30 kWh.

Zapis „i o dodatkowe 30 kWp” w ust. II.2. Zaprośzenia dotyczył możliwości rozbudowy w przyszłości instalacji fotowoltaicznej.

Obecny przydział mocy wynosi 33 kWh.

Zamawiający zmienia zapis ust. II.2. Zaprośzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kWp wraz z dostawą magazynu energii o pojemności 30 kWh (dwa magazyny po 15 kWh +rezerwa) o następujących parametrach: ...”

Marek Guzik

Prezes Zarządu