

## B - Zoznam vonkajších vplyvov

## PRÍLOHA K PROTOKOLU - ZOZNAM VONKAJŠICH VPLYVOV (34/2022)

ČM:	Priestor												
	Označenie miestnosti (číslo miestnosti -ČM-)												
	Druh priestoru (-DP-) podľa STN 33 2000-5-51 NAZ.1.6												
	Vnútorne priestory SKLAD - S1			Vonkajší priestor									
Vonkajší vplyv	VP	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE	VP	KRYTIE
Teplota okolia	AA	AA7		AA7									
Atmosférické podmienky	AB	AB7		AB7									
Nadmorská výška	AC	AC1		AC1									
Výskyt vody	AD	AD2		AD4	Dážď								
Výskyt cudzích pevných telies	AE	AE1		AE1									
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF	AF1		AF1									
Mechanické namáhanie nárazy	AG	AG1		AG1									
Vibrácie	AH	AH1		AH1									
Výskyt rastlín alebo plesní	AK	AK1		AK1									
Výskyt živočíchov	AL	AL1		AL1									
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM	AM1		AM1									
Slnéčné žiarenie	AN	AN1		AN3									
Seizmické účinky	AP	AP1		AP1									
Búrková činnosť	AQ	AQ1		AQ1									
Pohyb vzduchu	AR	AR1		x									
Vietor	AS	x		AS2									
Snehová pokrývka	AT	x		AT2									
Námraza	AU	x		AU2									
Schopnosť osôb	BA	BA4		BA4									
Odpor tela	BB	BB2		BB2									
Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC	BC2		BC2									
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD	BD1		x									
Povaha spracovaných a skladovaných látok	BE	BE2	BE2-N1 BE2-N2	BE1									
Stavebné materiály	CA	CA1		CA1									
Konštrukcia budovy	CB	CB1		CB1									