









ROZVODNÝ SYSTÉM: 3 PEN~50Hz, 230/400V, TN-C
ROZVODNÝ SYSTÉM: 3 NPE~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM, PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

LEGENDA MIESTNOSTÍ – 1.NP (výrez)

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	INTENZITA (lx)
1.01	MIESTNOSŤ ZABZAR	42,35	300
1.02	SKLAD	24,30	—
1.03	SKLAD	10,00	—
1.04	SKLAD	7,34	—

LEGENDA:

- A  ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 2x36W, S ELEKTRONICKÝM PREDRADNÍKOM
TYP: LUMEN SUPER, FL, G13, IP20
-  JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, 10A, 230V, RAD.1, TYP: 3553-01280
-  ZÁSUVKA DVOJITÁ, 16A, 230V, TYP: 5514-2235
- ZABZAR  VÝVOD PRE NAPÁJANIE ZABZAR, 25,0kVA, 400V
-  KJ1 KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY 2,2kW, 230V, DODÁVKA VZT
KJ1-KJ2

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Jozef Valo		 Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ		
Zodpovedný projektant objektu:	Ivan Báb				
Navrhol - vypracoval:	Ivan Báb				
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová				
Kraj:	Nitriansky	Okres:	Levice	Stupeň - účel:	DSPRS
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava			Zákazkové číslo:	1708
Stavba:	ŽST Levice, OV + SZZ Projektová dokumentácia			Archívne číslo:	
Objekt (súbor):	SO 03 Stavebné úpravy pre SZZ			Dátum:	05/2018
Časť:	Elektroinštalácia			Počet A4:	2x A4
Názov prílohy:	Pôdorys 1.NP- úprava elektroinštalácie			Mierka:	1:50
				Časť:	E.3
				Príloha:	2