


LEGENDA:

KS-AG
SPP10 

EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ SKRIŇA PRIS2 1.STUPEŇ, SA VYMENÍ ZA NOVÚ SKRIŇU
SPP10, VIĎ. VÝKRES č.3, PŮVODNÉ OZNAČENIE SKRINE SA PONECHÁ

SPP5

NOVÁ KÁBLOVÁ SKRIŇA SPP5 1.STUPEŇ, ZAPUSTENÁ DO FASÁDY OBJ. SKLADU
VÍD. SCHÉMA VÝKRES č.3, VÝROBCA: HASMA s.r.o.

— — — — — PROJEKTOVANÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA NN CYKY-J 4x50mm² V ZEMNEJ RYHE

— KÁBLOVÁ PŘÍPOJKA NN CYKY-J 4x50mm² VEDENÁ V KÁBLOVODE

LEGENDA:

KS-AG
SPP10

EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ SKRIŇA PRIS2 1.STUPEŇ, SA VYMENÍ ZA NOVÚ SKRIŇU
SPP10, VIĎ. VÝKRES č.3, PŮVODNÉ OZNAČENIE SKRINE SA PONECHÁ

SPP5

NOVÁ KÁBLOVÁ SKRIŇA SPP5 1.STUPEŇ, ZAPUSTENÁ DO FASÁDY OBJ. SKLADU
VÍĎ. SCHÉMA VÝKRES č.3, VÝROBCA: HASMA s.r.o.

— — — — — PROJEKTOVANÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA NN CYKY-J 4x50mm² V ZEMNEJ RYHE

—  — KÁBLOVÁ PRIPOJKA NN CYKY-J 4x50mm² VEDENÁ V KÁBLOVODE

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3PEN~50Hz, 230/400V, TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

ZÁBRANY ALEBO

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
 OCHRANENÉ OBSTARANIE, SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČENÍ

**OCHRANNE UPAŤENIE: SAMOCINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
DVOJITÁ ALBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA**

Výškový systém: Baltský po vyrovnání

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Jozef Valo			Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA Generálny riaditeľ Ing. Slavomír PODMANICKÝ
Zodpovedný projektant objektu:	Ivan Báb			
Navrhovateľ - vypracoval:	Ivan Báb			
Kontroloval:	Ing. Ivana Golášová			
Kraj:	Nitriansky	Oblasť:	Levice	Štúpeň - účel: DSPRS Zákazkové číslo: 1708 Archívne číslo: Dátum: 05/2018 Počet A4: 3x4 Mierka: 1:500 Časť: E.5.1 Súprava:
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava			
Stavba:	ŽST Levice, OV + SZZ Projektová dokumentácia SO 05.1 Prípojky nn pre zab.zar			
Objekt (súbor):				
Názov prílohy:	Situácia prípojky nn pre miestnosť zab.zar.			Príloha: 2